



MESTO MYJAVA

Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

č.j. : 1729/2023 2657/2024/ 20446/ 2025/MY/SOU

Myjava , dňa 15.10.2025

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s.,**
Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518

v zastúpení splnomocnenca :

LiV-EPI s.r.o.
Trenčianska 56/F
821 09 Bratislava, IČO : 35745401

podal dňa 31.10.2023 na Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " SA A1 Myjava, V227-268 VNV,TS,VNK" na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Turá Lúka.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

V podanom návrhu boli nedostatky a tak stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie výzvou zo dňa 18.1.2024 pod č.:1729/2023/857/2024/MY/SOU a zároveň územné konanie prerušil rozhodnutím zo dňa 18.1.2024 pod č.:1729/2023/858/2024/MY/SOU .

Navrhovateľ uvedené doklady vo výzve nedoplnil v stanovenej lehote a požiadal o predĺženie lehoty na ich doplnenie dňa 8.3.2024 . Stavebný úrad navrhovateľovi predĺžil lehotu o ďalších 90dní. V tejto lehote navrhovateľ nedoplnil požadované doklady a opätovne požiadal o predĺženie lehoty na ich doplnenie dňa 10.6.2024. Stavebný úrad navrhovateľovi predĺžil lehotu na ich doplnenie o 90 dní. V stanovenej lehote navrhovateľ doplnil požadované doklady a to dňa 2.7.2024 pod ev.č.17969, dňa 17.9.2024 pod ev.č.20026 a dňa 27.9.2024 pod ev.č.20297.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 4.7.2024.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil a prerokoval návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

" SA A1 Myjava, V227-268 VNV,TS,VNK"

SO 01 - VN káblové vedenie

PS 01 - Spínacia stanica EH8-Box

na pozemkoch **liniová stavba** v katastrálnom území **Turá Lúka**, tak ako je zakreslené vo výkrese - situácia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia .

Druh a účel stavby : trvalá stavba ; v zmysle ustanovení § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , diaľkové a miestne rozvody elektriny , transformačná stanica.

1. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Dôvodom stavby je výmena VN vzdušného vedenia za VN káblové vedenie . Zakabelizovaním časti VN vzdušného vedenia č.227-268 sa odstráni poruchovosť a zníži sa aj ochranné pásmo VN vedenia na 1m na obidve strany káblu.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 - VN káblové vedenie

Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie časti VN vzdušného vedenia linky č.227-268. Na existujúcom mrežovom stožiaru v lokalite Bukovec-Bašnári sa urobí prechod cez obmedzovače prepätia VN z VN vzdušného do VN káblového vedenia. Od mrežového stožiara sa vybuduje v ochrannom pásme existujúceho 22 kV vzdušného vedenia určeného na zrušenie - nové VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x(1x240) mm², ktoré pokračuje v zemi popri existujúcom 22 kV vzdušnom vedení v katastrálnom území Turá Lúka zväčša v lesnom prieseke. Na betónovom podpernom bode pred existujúcou TS 0034-034 sa nachádza osadený úsekový odpínač č.40/227-268, ktorý sa vymení za nový typu OTEK 25/400, zvislý na ktorom sa prichádzajúce VN káble natupo prepoja cez UO a nanovo sa napojí existujúca vzdušná prípojka AlFe od úsekového odpínača č.40/227-268 k existujúcej stožiarovej TS 0034-034. Od podperného bodu s UO č.40/227-268 pokračuje VN káblové vedenie v zemi popri existujúcom 22 kV vzdušnom vedení v smere do lokality Myjava-Belanský, kde VN káblové vedenie prekríži riadeným podtlakom asfaltovú cestu III. triedy č.1196 a zaústi sa do VN rozvádzača navrhovanej spínacej stanice EH8-BOX.

PS 01 - Spínacia stanica EH8-Box

Zo spínacej stanice EH8-Box sa vyvedie ďalšie VN káblové vedenie na vymenený betónový podperný bod 2x10,5/20, kde sa prepojí cez obmedzovače prepätia VN na existujúce odbočujúce VN vzdušné vedenie smer UO č.42/227-268. Zo spínacej stanice EH8-Box sa vyvedie ďalšie VN káblové vedenie a pokračuje popri prístupovej asfaltovej ceste III. triedy č.1196, ktorú prekríži riadeným podtlakom a pokračuje až po úroveň UQ č.44/227-268 k existujúcej TS 0034-035.

V hlavnom vedení pri odbočke k TS 0034-035 sa nachádza existujúci podperný bod, ktorý sa vymení za 2x10,5/20. VN káblové vedenie vyvedie cez vymenený podperný bod a obmedzovače prepätia VN na existujúce VN vzdušné vedenie č.227-268 smer Turá Lúka s ktorým sa prepojí. Z VN vzdušného vedenia č.227-268 sa cez nový UO OTEK 25/400, zvislý (č.44/227-268) osadený na vymenenom podpernom bode 2x10,5/20 vyvedie ďalší VN kábel do zeme, ďalej prekríži riadeným podtlakom asfaltovú cestu III. triedy č.1196 a potok a napojí nanovo existujúcu stožiarovú TS 0034-035 osadenú na druhej strane cesty.

VN káblové vedenie sa uloží do káblovej ryhy 50x120 cm, resp. 65x120 cm na pieskové lôžko, zakryté bude doskami a pri zasypávaní ryhy sa 40 cm pod povrchom uloží výstražná fólia. Pri križovaní káblov s inými sieťami a cestou bude VN kábel podtláčaný riadeným podtlakom v káblovej ryhe 65x130 cm a chránený v chráničke FXKV 0200. V lokalite výskytu biotopov chráneného druhu vyznačené na výkrese č.3 bude VN káblové vedenie tiež podtláčané riadeným podtlakom v danej oblasti. Dĺžka trasy VN káblového vedenia káblom NA2XS(F)2Y 3x(1x240) mm² je 2630m.

V celej trase VN káblového vedenia sa pripoľoží aj rúra HDPE integral 040 a úložný optický kábel UOK v dĺžke 2630 m. Navrhované VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y je konštrukčne zabezpečené.

Základné technické údaje spínacej stanice

menovité napätie na strane VN	6,3kV, 22kV
frekvencia.....	50Hz
menovitý prúd prípojnic VN	400/630A
menovitý krátkodobý prúd VN	20kA efekt. 1 s
zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN	50kA max
krytie podľa STN EN 60 529	IP43 D
rozmery/d I x š x v/	EH8-Box 1900x1450x1890mm

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Vladimírom Huljakom 5061*T*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby.

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/001138-002

S umiestnením a povolením stavby „SA A1 Myjava, VNV,TS,VNK " podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

- Pred kolaudáciou stavebník požiadava o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. J, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac ako I t/rok musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. I. písm. b) bod. 2 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie podľa § 28 ods.1 vodného zákona zo dňa 29.11.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/001224-002

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok :

Stavebník je povinný urobiť počas výstavby také opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami , tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy o ochrane pred povodňami stanovisko zo dňa 7.9.2023 pod č.: OU-MY-OSZP-2023/000836-002

Podľa predloženej projektovej dokumentácie sa predmetná stavba nachádza v inundačnom území vodného toku, bude zasahovať do koryta vodného toku, aj jeho pobrežného pozemku.

Upozornenie:

1. Podľa §20 ods.6 písm.c) zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
2. Podľa §10ods.2 písm.e) zákona o ochrane pred povodňami zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny záväzné stanovisko zo dňa 16.9.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000820-002
a doplnenie záväzného stanoviska zo dňa 26.9.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000820-004

Umiestnením stavby „SA A1 _ Myjava , V227-268,VNV,TS,VNK“ sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny:

II. Následne na splnenie bodu I. požadujeme do povoľujúceho rozhodnutia zahrnúť nasledovné podmienky:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

2.1.opatrenia zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:

- a) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa -chránený koreňový priestor - u všetkých drevín,
- b) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore - 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizoval' bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 1,5-2 m
- c) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,
- d) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplatením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- e) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

f) ochranu koreňovej sústavy pred stratou vody a teplotnými extrémami, prekrytím výkopovej ryhy pravidelne vlhčenou geotextíliou, dobu otvorenia výkopov minimalizovať,

2.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

a) realizácia trasy stavby v lesných porastoch a v porastoch drevín rastúcich mimo lesa mimo hniezdneho obdobia vtákov (mimo 17.február-31.august), v hniezdnom období iba na základe negatívneho ornitologického posudku,

b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

2.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

a) vjazd techniky na parcely reg.CKN č.11042/1, 11042/3 a 11032 bude uskutočnený v bezdaždivom období a na nezamokrenú pôdu najmä bez poškodenia rastlinného krytu a trvalého trávneho porastu rozjazdením, rozoraním a pod.,

b) lokality s výskytom chránených rastlín čelade vstavačovovité na uvedených parcelách budú križované riadeným podtlakom,

c) právoplatnú výnimku zo zakázaných činností druhovej ochrany chránených rastlín ustanovených v § 34 ods.1 zákona vydanú MŽP SR v prípade nevyhnutnosti narušenia rastlinného krytu v biotope chránených rastlín ustanovených v § 34 ods.1 zákona vydanú MŽP SR v prípade nevyhnutnosti narušenia rastlinného krytu v biotope chránených rastlín na parcelách reg. C KN č.11042/1, 11042/3 a 11032 počas odstraňovania dvoch podperných bodov a dvoch betónových základov stožiarov elektrického vzdušného vedenia v rámci SO.02 pred realizáciou stavby,

d) projektová dokumentácia predložená v stavebnom konaní bude obsahovať podrobný spôsob demontáže dvoch podperných bodov a stožiarov v rámci SO.02 vrátane odvozu demontovaného materiálu , času realizácie SO.02 a opatrenia na ochranu biotopu chránených rastlín.

2.4. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov:

a) na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,

b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodne invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z .z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie, po ukončení prác bude terén v celej trase, osobitne na pozemkoch s charakterom trvalých trávnych porastov uvedený do pôvodného stavu, vrchná humusovitá vrstva bude pri zásype káblového vedenia uložená ako posledná, povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu bez ponechania kameniva na povrchu , povrch zásypu v úseku s trvalým trávny porastom nebude osiaty komerčnou trávou zmesou s nepôvodnými druhmi rastlín, prípadne bude nastlaný senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo bude ponechaný na samovoľné zarastenie trávou vegetáciou,

c) v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MZP SK č. č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,

d) na úsekoch bez možnosti prístupu po existujúcich komunikáciach (miestne nespevnené cesty, poľné cesty) zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí za účelom ochrany trvalých trávnych porastov,

2.5. opatrenia na ochranu významných krajinných prvkov a mokradí:

a) križovanie vodných tokov a ich brehových porastov , remízok , medzných porastov realizovať riadeným podtláčaním,

2.6. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby:

a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny k 15. decembru kalendárneho roka,

b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.

3. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 2. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie stavby „SA A1_Myjava, V227-268,VNV,TS,VNK“ , len za splnenia podmienok uvedených v tomto stanovisku a vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Upozornenie :

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny , môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Toto záväzne stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona, považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona).

Toto záväzné stanovisko je platné jeden rok od jeho vydania.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vyjadrenie zo dňa 26.2.2024 pod č.: 001759/2024/JL

Z hľadiska BVS zaujímame nasledovné stanovisko:

Stanovisko z Odd. režimového sledovania a ochrany vodárenských zdrojov:

Na základe predloženej dokumentácie Vám oznamujeme, že uvedená stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroja Turá Lúka- časť U Belanských(U Majdlenov) a z pohľadu ORSaOVZ nemáme k nej pripomienky.

Stanovisko od Divízie distribúcie vody:

SA A1 Myjava , V227-268,VNV,TS,VNK"

- v trase navrhovaného VN káblového vedenia sa v súbehu nachádza verejný vodovod PVC DN 110, ktorý žiadame rešpektovať vrátane pásma ochrany v zmysle zákona č.442/2002 Z.z.

- pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať o vytyčenie verejného vodovodu v správe BVS v teréne cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce . Súčasťou objednávky musí byť situácia z GIS-u-BVS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS.

-v prípade,ak stavebné práce budú zasahovať do ochranného pásma verejného vodovodu požadujeme zahájenie výkopových prác v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a pred zásypom prizvať na kontrolu pracovníkov DDV.

- v trase verejného vodovodu vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné tabule, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky,vykonávať terénne úpravy a podobne.

- pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

- trasu VN káblového vedenia požadujeme vo výkope označiť výstražnou fóliou a na povrchu terénu trasu vedenia riadne označiť orientačnými stĺpikmi.

Stanovisko z Oddelenia vyjadrovacích činností:

K umiestneniu a k stavbe : " SA_A1 Myjava ,V227-268 VNV,TS,VNK" nemáme námietky , ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú činnosť alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu , vrátane jeho pásma

ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody(d ďalej len "DDV)(J.Zelenák,0902 960 717).

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti , pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach.

3. V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany , je zakázané vykonávať zemné práce , umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č.442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu , resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce.

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.

9. Pri zasahovaní do terénu , vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu , k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý vám zasielame v prílohe.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1196 zo dňa 18.4.2024 pod č.: OU-NM-OCDPK-2024/007676-003

za týchto podmienok :

1. vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Huljak 09/2021 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j.: SC /2023/1222-2 zo dňa 01.08.2023.

2. Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku cesty č.III/1196 min.3,0m(za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu).

3. V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek , ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.

4. Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

5. Pri vytýčení trasy prizvať zástupcu Správy ciest TSK Trenčín

a stanovisko pre územné a stavebné konanie zo dňa 15.8.2023 pod č.: OU-NM-OCDPK-2023/012254-002

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že:

- pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma cesty

III/1196 nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavané územie v ochrannom pásme cesty III/1196. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom , dokumentáciu s vyznačením ochranného pásma uvedenej cesty, správny poplatok.

- vedenie navrhované mimo zastavané územie bude uložené mimo cestný pozemok cesty t.j.min. 600mm(za hranou svahu, päty svahu alebo vonkajšou hranou priekopy).

- križovanie cesty č.III/1196 bude realizované pretláčaním kolmo na os uvedenej cesty bez zásahu do konštrukcie vozovky.

- investor min. 14 dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie , určenie prenosného dopravného značenia na ceste č.III/1196. Ak si to vyžiada situácia je potrebné požiadať aj o čiastočnú uzávierku uvedenej komunikácie. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom dočasného dopravného značenia na uvedenej ceste.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , pozemkový a lesný odbor vyjadrenie zo dňa 5.9.2023 pod č.: OU-NM-PLO-2023/012309-003

Podľa § 6 ods.3 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov je na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Zároveň na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 10 ods.2 zákona o lesoch.

I. Správny orgán odbor podanú žiadosť preskúmal v celom rozsahu a podľa § 56 ods.1 c) v spojení s ust. §60 ods.2 písm.c) zákona o lesoch vydáva záväzné stanovisko:

- podľa § 6 ods.3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu "SA_A1 Myjava , V227-268,VNV,TS,VNK" , ktorá sa má dotknúť lesných pozemkov na parcelách CKN č.10857/1(EKN č.10857), 12020/2,11171/1(EKN č.11176), 11169/2,11042/1(EKNč11005) a 10973(EKNč.10974/501) v k.ú. Turá Lúka za dodržania nasledovných podmienok:

1. Na využitie lesných pozemkov pre dobu realizácie uvedenej stavby na parcelách CKN č.10857/1(EKNč.10857), 12020/2, 11171/1(EKNč.11176),11169/2,11042/1(EKN č.11005) a 10973(EKNč.10974/501) v k.ú. Turá Lúka je potrebné rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche potrebnej k realizácii stavby v zmysle §5ods.1 a §7 ods.1písm.b) zákona o lesoch. So začatím prác na lesných pozemkoch možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Odporúčame požiadať o dočasné vyňatie na dobu viac ako jeden rok.

2. Investor stavby je podľa §35 zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení uhradiť vlastníkom lesných pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov a následne za obmedzenie využívania lesných pozemkov v ochrannom pásme podzemného vedenia .Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva sa poskytne podľa tohto zákona,ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

3. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia požiada investor o vydanie rozhodnutia obmedzení využívania funkcií na lesných pozemkoch v ochranných pásmach zakabelizovania existujúceho vedenia podľa § 43 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia.

II. Správny orgán podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch súhlasí s umiestnením stavby "SA_A1 Myjava,V227-268,VNV,TS,VNK" , v ochrannom pásme lesných pozemkov, nachádzajúce sa lesnom celku Myjava JPRL(jednotka priestorového rozdelenia lesa) č.554,556,614a,614b,555b,555d,555a,557,558b,559a 532v k.ú. Turá Lúka za týchto podmienok:

1. Nenarušovať lesnú prevádzku

2. Počas výstavby na lesných pozemkoch dodržiavať príslušné protipožiarne zásady

3. Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva vlastníkov a obhospodarovateľov okolitých lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu lesných pozemkov, pričom susedné lesné pozemky nebudú používané ako prípadná skládka stavebného materiálu l.

4. Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a sněhu z lesného pozemku.

5. Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a nepoškodiť lesný porast ,vrátane koreňových systémov stromov,zemnými prácami, terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku

stavebníka.

6. Podľa § 33 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia , ktorými zabezpečí nehnuteľnosť , stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník ,správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení .Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach.

a vyjadrenie zo dňa 4.8.2023 pod č.: OU-NM-PLO-2023/012309

Po oboznámení sa s predmetnou dokumentáciou, Vám zasielame toto vyjadrenie :

Z predložených grafických podkladov vyplýva, že trasa navrhovaného vedenia je situovaná v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k. ú. Turá Lúka.

Podľa predloženého zakresu trasy si výkopové práce spojené s uložením zemného VN káblového vedenia (SO 01) vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Turá Lúka, a to na pozemkoch parciel registra CKN č. 10856/1 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 108561/501), CKN č. 12328/1 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 12022/502, č. 12026/501, č. 12021, č. 12024, č. 12025 a č. 12289), CKN č. 12020/1 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 12020 a č. 12019), CKN č. 13580 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 13586, č. 13585, č. 13584 a č. 13583), CKN č. 11164 - ttp, CKN č. 11131 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 11150, č. 11149 a č. i 1148), CKN č. 11133 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 11133/502), CKN č. 11132 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 11133/502), CKN č. 11040 - ttp (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 11040), CKN Č. 11032 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcely č. 11039, č. 11038/502, č. 11037/502, č. 11036, č. 11035, č. 11034, č. 11033, č. 11032/502, č. 11031, č. 11030 a č. 11029/2), CKN č. 10923/1 - orná pôda (podľa stavu EKN sa jedná o parcelu č. 10925), po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1rok sú uvedené v §18 ods.2 zákona.

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nemá námietky voči vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a následne i stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Vyššie uvedenú povinnosť žiadame zahrnúť do podmienok stavebného povolenia.

V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

Slovak Telekom a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA s.r.o. vyjadrenie zo dňa 13.7.2023 pod č.: 6612319316

Nedôjde do styku s sieťami elektronických komunikácií(ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3).

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava stanovisko zo dňa 4.11.2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:

1. Súhlasí s navrhovaným riešením náhrady jestvujúceho nadzemného vedenia VN novým podzemným VN rozvodom - káblom 3xNA2XS(F)2Y1x240mm²(dĺžka trasy 2630m) a vybudovaním novej spínacej stanice v kioskovom vyhotovení. K navrhovanému káblu bude pripoložená chránička HDPE D40+UOK.
2. Jestvujúce nahrádzané nadzemné vedenie VN bude demontované v dĺžke 2380m.
3. V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN(do35kV) a NN (do1kV), ktoré sú v správe ZSD.
4. Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSD, uvedených na internetovom sídle distribútora.
5. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN,VNaNN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť ,alebo zdržujúcich sa na stavbe , o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN,VNaNN vedení.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 13.3.2023 pod č.: TD/NS/0818/2021/Mo

Všeobecné podmienky :

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme , že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia , stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody , káble , ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života , zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) , ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-eur až 150 000,-eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286,alebo §288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby , kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín záväzné stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č.: KPUTN-2021/21290-2/86620/NIP

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Trenčiansky samosprávny kraj vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 30.8.2023 pod č.: TSK/2023/08862-2

súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:

- stavba bude realizovaná bez zásahu do telesa cesty III/1196.
 - VN káblové vedenie bude križovať cestu III/1196 a bude uložené do chráničky, realizácia bude riadeným pretláčaním pod vozovkou. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa cesty.
 - káblové vedenie súbežné s cestou II. triedy bude uložené mimo cestné teleso.
 - stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
 - cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
 - 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Myjava (Miroslav Michna, tel.kontakt 0903 769 045, e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk).
 - po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.
- Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Mesto Myjava stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konania a stavebné povolenie zo dňa 5.11.2021 pod č.: 21601/1679/2021/MY/ŽP-Ma

- Priložená situácia nie je v rozpore s Územným plánom mesta Myjava.
- Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 736005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch. Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.
- na základe vyššie uvedeného Vám oznamujeme, že Mesto Myjava súhlasí s uložením inžinierskych sietí za podmienky, že pre účely územného a stavebného konania investor zabezpečí zmluvy o zriadení vecného bremena (prípadne nájomné zmluv) na dotknuté pozemky vo vlastníctve Mesta Myjava s majetkovým oddelením.
- súhlas sa vydáva ako doklad pre účely územného a stavebného konania vyššie uvedenej stavby.
- zhotovovanie prác je potrebné realizovať vhodným spôsobom a následne vrátením do pôvodného stavu so zodpovednosťou prevedených stavebných prác po dobu 5 rokov odo dňa oznámenia o ukončení.

- pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcom je firma Branter Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.
- v prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.

Slovenský pozemkový fond Bratislava stanovisko k stavbe "SA A1 Myjava, V227-268 VNV, TS, VNK" zo dňa 10.10.2022 pod č.: SPFS85324/2022/740/004 SPFZ171129/2022

Podľa doloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. IČO: 36 361 518, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, autorizácie overenou Ing. Vladimírom Huljakom, dátum 9/2021 s číslom zákazky: L13.0419.17.0002 (ďalej len "PD") bude predmetnou stavbou dotknutý nasledovný pozemok v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods.1 písm.b),c) zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len "pozemok/yNV") a to pozemok E-KN parc.č.1472 výmera 1472 LV4476, druh pozemku orná pôda, umiestnenie intravilán, k.ú. Turá Lúka, podiel.

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu a s jej realizáciou podľa žiadosti a PD:

- stavebník na dotknutý pozemok NV do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecného bremena, ktoré následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejмый rozsah vecného bremena a znalecký posudok.
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku NV,
- po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo a primeranú jednorázovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Bratislava stanovisko k PD pre územné a stavebné konanie zo dňa 27.10.2021 pod č.: CS SVP OZ BA 2657/2021/2

Navrhovaná trasa VN kábla a optického kábla riešená v situácii č.2 križuje 3x ľavostranný prítok Myjavy (v cca rkm 1,6, v cca rkm 0,8 a v cca rkm 1,1, a tiež koryto jeho bezmenného ľavostranného prítoku). Časť trasy VN a optického kábla riešenej v situácii č.2 je navrhnutá i v súbehu s korytom ľavostranného prítoku Myjavy. Pri križovaní vodných tokov, ktorých korytá majú prirodzený charakter a neustále sa vyvíjajú, žiadame káble v mieste ich križovania s korytami týchto vodných tokov a ich pobrežných pozemkov uložiť do chráničky s hĺbkou krytia min. 2,0 m pod niveletou dna koryta. Upozorňujeme, že vzhľadom na to, že časť stavby je navrhnutá i v blízkosti koryta vodného toku s prirodzeným charakterom, môže dochádzať následkom intenzívnych zrážok alebo topenia snehu k vybreženiu vody z koryta a k následnému lokálnemu zaplaveniu okolitých pozemkov. Naša organizácia nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí. Predmetnou stavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov koryt vodných tokov.

Upozorňujeme, že na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch (pobrežné pozemky drobných vodných tokov tvoria pozemky do 5 m od ich brehovej čiary), v inundačných územiach, je podľa §27 zákona č.364/2004 Z.Z. o vodách v znení neskorších predpisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Ku križovaniu a súbehu predmetnej stavby s vodnými tokmi je potrebné vopred prizvať zástupcu našej organizácie pre predmetný úsek (Ing. Hlaváčik - tel. 0911 300 291).

Z realizácie križovania a súbehu predmetnej stavby s vodnými tokmi je potrebné vykonať geodetické zameranie (polohové, výškové - v systéme Bp.v.) a jeho výsledky (vo formáte dwg, dgn) žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely. Zásah do pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. OZ Bratislava je potrebné riešiť zmluvným vzťahom s našou organizáciou.

6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Horeuvedený navrhovateľ podal dňa 31.10.2023 na Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " SA A1 Myjava, V227-268 VNV,TS,VNK- SO 01 VN káblové vedenie , PS 01 Spínacia stanica EH8-Box " na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Turá Lúka.

S podaným návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie ,v ktorom navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 splnomocnil zastupovaním poverenú spoločnosť LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava , IČO : 35 745 401.

V podanom návrhu boli nedostatky a tak stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie výzvou zo dňa 18.1.2024 pod č.:1729/2023/857/2024/MY/SOU a zároveň územné konanie prerušil rozhodnutím zo dňa 18.1.2024 pod č.:1729/2023/858/2024/MY/SOU .

Navrhovateľ uvedené doklady vo výzve nedoplnil v stanovenej lehote a požiadal o predĺženie lehoty na ich doplnenie dňa 8.3.2024 . Stavebný úrad navrhovateľovi predĺžil lehotu o ďalších 90dní. V tejto lehote navrhovateľ nedoplnil požadované doklady a opätovne požiadal o predĺženie lehoty na ich doplnenie dňa 10.6.2024. Stavebný úrad navrhovateľovi predĺžil lehotu na ich doplnenie o 90 dní. V stanovenej lehote navrhovateľ doplnil požadované doklady a to dňa 2.7.2024 pod ev.č.17969, dňa 17.9.2024 pod ev.č.20026 a dňa 27.9.2024 pod ev.č.20297.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené dňa 2.6.2025 pod č.: 1729/2023/2657/2024/16047/2025/MY/SOU verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 4.7.2025.

Dňa 4.7.2025 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky resp. námietky. Na miestnom zisťovaní bolo zistené, že osadenie PS 01 nesúhlasilo so skutkovým stavom územia - zrealizované jestvujúce opltenie . Preto stavebný úrad požadoval od navrhovateľa ,aby preveril a preukázal, že stavba je navrhnutá na pozemkoch, na ktorých navrhoval umiestnenie PS 01. Navrhovateľ zaslal na stavebný úrad po preverení geodetom osadenie PS 01 , v ktorom je preukázané , že situácia osadenia PS 01predložená k návrhu na vydanie územného rozhodnutia je v poriadku tak ako je zakreslená na pozemku parc.č.12868.. Nie je v poriadku zrealizované jestvujúce opltenie

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Navrhovateľ v zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona k pozemkom , ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce doložil písomný súhlas vlastníka pozemkov KNE parc.č. 10925 súhlas za neznámych vlastníkov pozemku od SPF, Bratislava zo dňa 10.10.2022 pod č.: SPFS85324/2022/740/004 SPFZ171129/2022, súhlas p. Ikásovej Anny bytom Turá lúka č.487 zo dňa 10.5.2022, súhlas p. Kubicovej Oľgy bytom Turá Lúka č.488 zo dňa 12.5.2022; písomný súhlas vlastníka pozemku KNC parc.č. 11164 p. Alžbety Hasovej bytom Turá Lúka č.572 zo dňa 12.10.2021; písomný súhlas vlastníka pozemku KNE 10978/501 Ing.Jána Babiara bytom Staromyjavská 687/21,Myjava zo dňa 12.10.2021 ; zmluva o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom pozemku KNC parc.č. 12868 Mestom Myjava zo dňa 28.2.2022.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,^{13b)}

d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch -líniová stavba mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia stavby " SA A1 Myjava, V227-268 VNV,TS,VNK ", ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľností. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 11.10.2021 pod č.: OU-MY-OKR-2021/000332-041
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry , odbor správy nehnuteľného majetku štátu stanovisko zo dňa 19.10.2021 pod č.: SEMaI-65-962/2021
- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠSOH - vyjadrenie zo dňa 20.10.2021 pod č.: OU-NM-OSZP-2021/001138-002;
- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠVS - vyjadrenie zo dňa 29.11.2021 pod č.: OU-NM-OSZP-2021/001224-002;
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ŠSOPaK , záväzné stanovisko zo dňa 28.7.2023 pod č.:OU-MY-OSZP-2023/000161-010, záväzné stanovisko zo dňa 16.9.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000820-002a doplnenie záväzného stanoviska zo dňa 26.9.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000820-004
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ochrana pred povodňami stanovisko zo dňa 7.9.2023 pod č.: OU-MY-OSZP-2023/000836-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , lesný a pozemkový odbor , stanovisko zo dňa 5.9.2023 pod č.: OU-NM-PLO-2023/012309-003 a vyjadrenie zo dňa 4.8.2023 pod č.: OU-NM-PLO-2023/012309-002
- Hydromeliorácie š.p., Bratislava vyjadrenie zo dňa 4.8.2023 pod č.: 3323-2/342/2023
- ZsDis a.s., Bratislava stanovisko zo dňa 4.11.2021, predĺžené 4.11.2023
- Slovak Telekom a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.7.2023 pod č.: 6612319316
- BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.2.2024 pod č. 001759/2024/JL
- SPP a.s., distribúcia, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.3.2023 pod č. TD/NS/0818/2021/Mo
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín - záväzné stanovisko zo dňa 20.10.2021 pod č.: KPUTN-2021/21290-2/86620/NIP
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 3.11.2021 pod č. ORHZ–NM1-523-002/2021
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 30.11.2021 pod č.:RUVZ/2021/05326-002
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme cestyIII/1196 zo dňa 18.4.2024 pod č.: OU-NM-OCDPK-2024/007676-003; vyjadrenie pre územné a stavebné konanie zo dňa 15.8.2023 pod č.: OU-NM-OCDPK-2023/012254-002
- SC TSK vyjadrenie zo dňa 1.8.2023 pod č.: SC/2023/1222-2
- TSK vyjadrenie zo dňa 30.8.2023 pod č.: TSK/2023/08862-2
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikácií a informatiky vyjadrenie zo dňa 6.6.2025 pod č.: CPTN-OTI-2025/002163-006 a zo dňa 22.1.2023 pod č.: CPTN-OTI-2024/001835-002

- SVP š.p. Bratislava stanovisko k PD pre územné a stavebné konanie zo dňa 27.10.2021 pod č.: CS SVP OZ BA 2657/2021/2

- Mesto Myjava stanovisko k umiestneniu stavby a odpredaju časti pozemku zo dňa 9.6.2021 pod č.: 16087/967/2021/MY/ŽP-Maa stanovisko k PD pre územné konanie a stavebné povolenie zo dňa 5.11.2021 pod č.: 21601/1679/2021/MY/ŽP-Ma

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bodu 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 100 € prevodom na účet.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava ,
Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava . Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Halabrin
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa - splnomocnenca LiV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava : 1 x overená projektová dokumentácia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení splnomocnenca LiV EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
2. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ochrany pred povodňami,
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor , Hviezdoslavova 36, 915 41
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Trenčiansky samosprávny kraj, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. SVP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP-distribúcia a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
13. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
14. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia, Moravská 1, 907 01 Myjava
15. Hydromeliorácie , štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
16. Ministerstvo obrany SR , sekcia majetku a infraštruktúry, odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
17. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, odd.telekomunikácií a informatiky, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
18. Mesto Myjava - odd. výstavby a ŽP
19. - orgán územného plánovania

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a webovej stránke mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

