



MESTO MYJAVA

Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

č.j. 1464/2024/20641/2026/MY/SOU

Myjava, dňa 13.10.2026

K o l a u d a č n é r o z h o d n u t i e

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**
IČO : 36 361 518

v zastúpení : **M - STAV Servis s.r.o., Coburgova 9005/82, Trnava 917 01,**
IČO : 47 004 291

v zastúpení : **Mária Uhlíková, lesná 1267/8A, 919 04 Smolenice**

podal dňa 08.07.2024 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK ", SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Myjava, pre ktorú pre ktorú mesto Myjava vydala stavebné povolenie dňa 5.9.2022 pod č. 1797/2021/18638/2022/MY/SOU.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 84 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 20.09.2024 takto rozhodlo :

Podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

užívanie časti líniovej stavby:

" SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK "

SO 01 - Prípojka VN

SO 02 - Rozvod NN

PS 01 - Transformačná stanica

druh a účel stavby :

SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica je podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona inžinierska stavba,

v katastrálnom území **Myjava**,

Popis umiestnenia stavby :

VN vedenie je realizované zemným káblom uloženým v zemnom výkope. Od miesta napojenia, na jestvujúcom rohovom podpernom bode vzdušného vedenia VN (umiestnený na pozemku p.č. KNE 1443 - (KNC 3019/5) v k.ú. Myjava), vedľa štátnej cesty II/499, kábel prekríži túto cestu a je vedený v poľnohospodárskom pozemku (roli) v súbehu s touto štátnou cestou. Križovanie štátnej cesty je realizované mimo sídelného útvaru obce

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. Na úrovni vyústenia ulice Pirte na štátnu cestu kábel odbočuje na ulicu Pirte a následne je vedený v poľnohospodárskom pozemku a v krajnici miestnej komunikácie, súběžne s miestnou komunikáciou ulice Pirte. Pred križovatkou s ulicou Pri lesíku kábel prekrižuje miestnu komunikáciu ulice Pirte a je vedený vedľa tejto miestnej komunikácie. V miestach, kde je na ulici vybudovaný chodník, je kábel vedený v chodníku. Na úrovni križovatky ulice Pirte a ulice Zuzky Zgurišky kábel opäť prekrižuje miestnu komunikáciu ulice Pirte a je zaústený do novej transformačnej stanice TS 0034-080 (ďalej len TS).

Nová transformačná stanica je osadená na voľnom nezastavanom trávnom pozemku na rohu ulíc Pirte a Zuzky Zgurišky (umiestnená na pozemku p.č.: KNC 943/3 - (podľa geometrického plánu č. 240_1/2023, úradne overeného dňa 14.11.2023 pod číslom G1-474/2023) v katastrálnom území Myjava, ktorý je odčlenený z pozemku p.č. KNC 943/2 v katastrálnom území Myjava).

Z navrhovanej TS sú vyvedené zemné káblové vývody NN, ktoré sú napojené na jestvujúci podzemný distribučný rozvod NN. Nové káble NN sú vedené v súbehu s káblami VN. Káble NN pre napojenie jednotlivých ulíc, ktoré sú mimo trasy VN kábla sú vedené v jestvujúcich chodníkoch.

Z navrhovanej TS je realizovaných 5 podzemných káblových vývodov káblom NAYY-J 4 x 240 mm².

Jednotlivé vývody sú ukončené v nových istiacich skriniach SR, cez ktoré sa napája jestvujúci rozvod NN na okolitých uliciach vyúsťujúcich do ulice Pirte.

Vývod č.1 napája jestvujúci rozvod NN na ulici Pri lesíku a nové odberné miesta na konci ulice Pirte (pred jej vyústením na Moravskú ulicu). NN rozvod je vedený z novej TS cez novú skriňu SR č.1171 do skrine SR č.1172 a SR č.1173. Zo skrine SR č.1172 je napojený, cez novú skriňu SR č.740, rozvod NN na ulici Pri lesíku.

Vývod č.2 napája jestvujúci rozvod NN na ulici Pirte. Rozvod je vedený z novej TS do novej skrine SR č.1173.

Vývod č.3 napája jestvujúci rozvod NN na ulici Bodnárová. Rozvod je vedený z novej TS do novej skrine SR č.1170.

Vývod č.4 napája jestvujúci rozvod NN na ulici Pirte. Rozvod je vedený z novej TS do novej skrine SR č.519.

Vývod č.5 napája jestvujúci rozvod NN na ulici Zuzky Zgurišky. Rozvod je vedený z novej TS do novej skrine SR č.947.

1. Kolaudovaná stavba " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK " pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov :

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre terajších aj nových odberateľov elektrickej energie v na ulici Pirte v meste Myjava v požadovanom množstve a kvalite formou výstavby novej transformačnej stanice (ďalej len TS), vrátane jej napojenia na jestvujúci distribučný rozvod VN a NN.

SO 01 - Prípojka VN :

VN prípojka je realizovaná podzemným 22 kV káblom 3 x NA2XS(F)2Y 3x1x240mm². Kábel VN prípojky je napojený cez nový zvislý odpínač OTE 25/400+OP s integrovanými obmedzovačmi prepätia, ktorý je osadený na jestvujúcom podp. bode nadzemného VN vedenia V324. Napojenie je realizované cez vonkajšie káblové koncovky VN osadené na konzole káblových koncoviek. V prechode VN kábla do zeme, na odbočnom podp. bode, je kábel uložený v pozinkovanej oceľovej chráničke 159 x 4,5 do výšky 2,5 m nad terénom. Prvá časť VN prípojky je ukončená vo VN rozvádzači novej TS.

V mieste napojenia podzemnej VN prípojky na jestv. nadzemné vedenie je realizované nové uzemnenie.

V celej trase podzemného kábla VN je uložená HDPE chránička.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- VN káblové vedenie - 3xNA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² 990 m
- UO č. 30/324

Napäťová sústava VN :

3AC, 50Hz, 22kV, IT

SO 02 - Rozvod NN :

Z novej TS je realizovaných 5 podzemných káblových vývodov káblom NAYY-J 4 x 240 mm².

Jednotlivé vývody sú ukončené v nových istiacich skrinách SR, cez ktoré sa napája jestvujúci rozvod NN na okolitých uliciach vyúsťujúcich do ulice Pirte.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU1 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 1171.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU2 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 1173.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU3 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 1170.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU4 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 519.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU5 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR6 č. 947.

Z novej skrine SR5 č. 1171 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR4 č. 1172.

Z novej skrine SR4 č. 1172 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 1173.

Z novej skrine SR č. 1172 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 740.

Do novej skrine SR6 č. 947 je napojený existujúci kábel NAYY-J 4x150 smer juh, istenie poistkami 3x160A.

Do novej skrine SR6 č. 947 je napojený existujúci kábel NAYY-J 4x150 smer exist. SR č. 946.

Do novej skrine SR5 č. 519 je napojený existujúci kábel AYKY-J 3x185+95 smer exist. SR č. 482.

Nové skrine SR sú pripojené na nové uzemnenie vyhotovené pásovinou FeZn 30x4.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- NN káblové vedenie NAYY-J 4 x 240 mm² 1524 m
- istiaci skriňa SR3 1 ks
- istiaci skriňa SR4 1 ks
- istiaci skriňa SR5 2 ks
- istiaci skriňa SR6 1 ks
- istiaci skriňa SR7 2 ks

Napäťová sústava :

3/PEN, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-C

PS 01 - Transformačná stanica :

Transformačná stanica TS 0034-080 v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou typ EH6. Jedná sa o betónovú blokovú transformačnú stanicu s vnútorným ovládaním s vyvedením výkonu prostredníctvom podzemných NN káblových vývodov a rozmermi (dl x š x v) 2710 x 3200 x 3250 mm. Výška EH6 je daná s výškou strechy nad terénom - pre rovnú strechu je to 2650 mm od úrovne terénu. Podzemná (zapustená) hĺbka TS je 600 mm.

Transformačná stanica TS 0034-080 je umiestnená na pozemku p.č.: KNC 943/3 - (podľa geometrického plánu č. 240_1/2023, úradne overeného dňa 14.11.2023 pod číslom G1-474/2023) v katastrálnom území Myjava.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- PS 01: Transformačná stanica, 0034-080, typ EH 6
- Transformátor typ : TM 400/22
- Výkon : 400 kVA
- NN rozvádzač : RH, In=1000A
- VN rozvádzač : GA 2K 1TS

2. Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

- a) zabezpečiť pravidelné revízie zabudovaných inžinierskych sietí v zmysle príslušných platných predpisov.

3. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené závady a nedorobky.

4. Podľa § 82 ods. 5 stavebného zákona je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 08.07.2024 uvedený navrhovateľ podal návrh na kolaudáciu líniovej stavby " SA_Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK ", SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Myjava.

K návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518, ktorý splnomocnil M - STAV Servis s.r.o., Coburgova 9005/82, Trnava 917 01, IČO : 47 004 291 v zastúpení Mária Uhlíková, lesná 1267/8A, 919 04 Smolenice na zastupovanie navrhovateľa v kolaudačnom konaní na stavby.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, a zároveň je uvedená stavba podľa § 139 ods. 3. písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Stavebný úrad oznámil oznámením dňa 19.08.2024 pod č. 1464/19212/2024/MY/SOU začatie kolaudačného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby, dotknutým orgánom jednotlivo a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Dňa 20.09.2024 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, kde bol posúdený predmetný návrh.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním splnomocnená za navrhovateľa Mária Uhlíková oznámila stavebnému úradu, že predmetom kolaudačného konania bude len časť stavby a to nasledovné časti stavby :

- SO 01 - Prípojka VN v rozsahu : VN prípojka zrealizovaná od podperného bodu umiestneného na pozemku p.č. KNE 1443 v k.ú. Myjava po transformačnú stanicu umiestnenú na pozemku p.č. KNC 943/2 v k.ú. Myjava, kde je VN prípojka ukončená.

- SO 02 - Rozvod NN v rozsahu :

Z novej TS je realizovaných 5 podzemných káblových vývodov káblom NAYY-J 4 x 240 mm².

Jednotlivé vývody sú ukončené v nových istiacich skrinách SR, cez ktoré sa napája jestvujúci rozvod NN na okolitých uliciach vyúsťujúcich do ulice Pirte.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU1 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 1171.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU2 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 1173.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU3 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 1170.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU4 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR5 č. 519.

Z novej trafostanice TS 0034-080 z vývodu č. FU5 je vedený nový kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR6 č. 947.

Z novej skrine SR5 č. 1171 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR4 č. 1172.

Z novej skrine SR4 č. 1172 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 1173.

Z novej skrine SR č. 1172 je vedený kábel NAYY-J 4x240 do novej skrine SR7 č. 740.

Do novej skrine SR6 č. 947 je napojený existujúci kábel NAYY-J 4x150 smer juh, istenie poistkami 3x160A.

Do novej skrine SR6 č. 947 je napojený existujúci kábel NAYY-J 4x150 smer exist. SR č. 946.

Do novej skrine SR5 č. 519 je napojený existujúci kábel AYKY-J 3x185+95 smer exist. SR č. 482.

PS 01 - Transformačná stanica – zrealizovaná transformačná stanica TS 0034-080.

Bolo preukázané, že časť stavby bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré boli zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. Na tieto zmeny sa nevyžadovalo osobitné konanie.

Podľa § 84 ods. 4) písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 použijú na vybavenie konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia sa vyjadrili tieto dotknuté orgány a účastníci konania :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy

odpadového hospodárstva, súhlasné vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní zo dňa 03.12.2024 pod č. OU-MY-OSZP-2024/001011-003.

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby zo dňa 20.03.2026 pod č. OU-MY-OSZP-2026/000207-005.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 20.09.2024.
- SC TSK, Trenčín, súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby zo dňa 18.09.2025.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutie o zvláštnom užívaní cesty zo dňa 04.08.2023 pod č. OU-NM-OCDPK-2023/011704-002.
- Mesto Myjava ako vlastník pozemkov, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 20.09.2024.
- Mesto Myjava ako cestný správny orgán, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 20.09.2024.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, kladné stanovisko do protokolu z priebehu kolaudačného konania zo dňa 20.09.2024.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby zo dňa 05.09.2025.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, súhlasné stanovisko ku kolaudácii stavby zo dňa 05.09.2025.

Dotknuté orgány ako i účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené doklady k posúdeniu kolaudovanej stavby, v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 vyhlášky MSŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 62a) písm. g) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 250 €.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta

Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení M - STAV Servis s.r.o., Coburgova 9005/82, Trnava 917 01 v zastúpení Mária Uhlíková, lesná 1267/8A, 919 04 Smolenice
2. Mesto Myjava, oddelenie výstavby a životného prostredia
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, Moravská 1, 907 01 Myjava
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
7. SPP a.s. distribúcia, Plátennícka 2, 825 19 Bratislava
8. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Martinská 49, 821 05 Bratislava
10. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
11. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
14. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
15. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
16. Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Toto kolaudačné rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 82 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a webovej stránke mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby