SMER VÝKRES č.2

Riadený podtlak v dĺžke 180 m

Riadený podtlak

Bukovec BAŠNÁRI

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013
+ ZA1 :1/2015 + ZPA1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011
– V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: KRYTÍM, ZÁBRANOU, UMIESTNENÍM MIMO DOSAH
– PRI PORUCHE: ZEMNENÍM
PROSTREDIE: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
UZEMNENIE:
STN EN 61936-1 :8/2011+OAC :7/2012+OAC2 :6/2013+ZA1 :1/2015+ZPA1 :11/2016,
STN EN 50522 :8/2011
22 kV KÁBEL: 22-NAYCWS(F)2Y 1x240 mm2
OCHRANNÉ PÁSMO: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

LEGENDA:

Navrh. nové VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x(1x240)mm2
+ pripojiť rúru HDPE+UOK v trase súbežne vn káblu

Riadený podtlak
VN kábel uložený v chráničke FXKV 200 + FXKV110 pre optiku

Exist. VN vzdušné vedenie AlFe 8.227–288

Demontáž VN vzdušného vedenia 3x70 AlFe

Existujúce Stromy , melioljúce kroviny

Exist. Biotop chrániteného druhu
Orchis militaris (vstavač vojenský)
Orchis purpurea (vstavač purpurový)
Cephalanthera damasonium (prilbovka biela)

Úpravy projektu	Ing. Ján Bartánek		Vypracoval: ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ
Generálny projektant	Vladimír Hajčák		
Kraj / Okres / Katastrálne územie	Trenčiansky / Bánovce nad Bebravou / Tovarníky		
Investor:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.		
Stavba:	SA A1 MYJAVA, V227_268, VNV, TS, VNK		
Miesto/Objekt:	SO 01 – VN KÁBLOVÉ VEDENIE SO 02 – DEMONTÁŽ VN VZDUŠNÉHO VEDENIA		
Stupeň:	Stúdia stavby		

Číslo zákazky	Mierka	Revízia	Stupeň	Formát	Stupeň PD k	Počet A.	Výkres č.
L13.0419.17.0002	09/2021	00	1:1000		PD k ÚR a SP		3