



MESTO MYJAVA

Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

č. 1797/2021/18638/2022/MY/SOU

Myjava, dňa 5.9.2022

Stavebné povolenie

Stavebník : **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,**
IČO : 36 361 518
v zastúpení : **JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda**
v zastúpení : **LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401**
v zastúpení : **Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica**

podal dňa 23.11.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK ", SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Myjava, na umiestnenie, ktorej bolo vydané Mestom Myjava územné rozhodnutie pod č. 537/2020/18302/2021/MY/SOU zo dňa 25.8.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.9.2021.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a takto rozhodla :

líniová stavba

" SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK "
SO 01 - Prípojka VN
SO 02 - Rozvod NN
PS 01 - Transformačná stanica

druh a účel stavby :

inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3. písm. i) stavebného zákona - SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica,

v katastrálnom území **Myjava**,

Popis umiestnenia stavby :

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre terajších aj nových odberateľov elektrickej energie v na ulici Pirte v meste Myjava v požadovanom množstve a kvalite formou výstavby novej transformačnej stanice (ďalej len TS), vrátane jej napojenia na jestvujúci distribučný rozvod VN a NN.

Navrhované VN vedenie bude realizované zemným káblom uloženým v zemnom výkope. Od miesta napojenia, na jestvujúcom rohovom podpernom bode vzdušného vedenia VN (umiestnený na pozemku p.č. KNE 1443 - (KNC 3019)), vedľa štátnej cesty II/499, kábel prekríži túto cestu a bude vedený v poľnohospodárskom pozemku (roli) v súbehu s touto štátnou cestou. Križovanie štátnej cesty bude realizované mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. Na úrovni vyústenia

ulice Pirte na štátnu cestu kábel odbočí na ulicu Pirte a následne bude vedený v poľnohospodárskom pozemku a v krajnici miestnej komunikácie, súběžne s miestnou komunikáciou ulice Pirte. Pred križovatkou s ulicou Pri lesíku kábel prekrižuje miestnu komunikáciu ulice Pirte a bude vedený vedľa tejto miestnej komunikácie. V miestach, kde je na ulici vybudovaný chodník, bude kábel vedený v chodníku. Na úrovni križovatky ulice Pirte a ulice Zuzky Zgurišky kábel opäť prekrižuje miestnu komunikáciu ulice Pirte a bude zaústený do navrhovanej TS. Z novej TS bude VN kábel pokračovať v chodníku smerom k jestvujúcej murovanej TS (umiestnená na pozemku p.č. KNC 882) na ulici Staromyjavská, v ktorej bude kábel ukončený.

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na voľnom nezastavanom trávnom pozemku na rohu ulíc Pirte a Zuzky Zgurišky (umiestnená na pozemku p.č. KNC 943/2).

Z navrhovanej TS budú vyvedené zemné káblové vývody NN, ktoré budú napojené na jestvujúci podzemný distribučný rozvod NN. Nové káble NN budú vedené v súbehu s káblami VN. Káble NN pre napojenie jednotlivých ulíc, ktoré budú mimo trasy VN kábla budú vedené v jestvujúcich chodníkoch. Kábel NN, pre napojenie ulice Staromyjavská, bude po zaústení do novej skrine SR č. 481 vyvedený na jestvujúci podperný bod distribučného rozvodu č. 842 (umiestnený na pozemku p.č. KNC 1094).

Z navrhovanej TS bude realizovaných 8 podzemných káblových vývodov káblom NAYY-J 4 x 240 mm², resp. NAYY-J 4 x 50 mm².

Jednotlivé vývody budú ukončené v nových istiacich skrinách SR, cez ktoré budú napájať jestvujúci rozvod NN na okolitých uliciach vyúsťujúcich do ulice Pirte.

Vývod č.1 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Pri lesíku a nové odberné miesta na konci ulice Pirte (pred jej vyústením na Moravskú ulicu). Rozvod bude vedený z novej TS cez novú skriňu SR č.1171 do skrine SR č.1172 a SR č.1173. Zo skrine SR č.1172 bude napojený, cez novú skriňu SR č.740, rozvod NN na ulici Pri lesíku.

Vývod č.2 a č.3 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Bodnárovej. Rozvod bude vedený z novej TS do novej skrine SR č.1170 a SR č.519, pričom pôvodná murovaná skriňa č.519 bude vymenená za novú skriňu SR.

Vývod č.4 a 5 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Zuzky Zgurišky. Vývod č.4 bude vedený z novej TS do novej skrine SR č.947, ktorá nahradí pôvodnú murovanú skriňu SR č.947. Pôvodná murovaná skriňa č.947 bude demontovaná a príslušné privody káble budú v zemi, v mieste pôvodnej skrine, zospojované. Na vývod č.5 bude napojený jestvujúci podzemný kábel rozvodu NN na ulici Zuzky Zgurišky.

Vývod č.6 a 7 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Buchlovská a Hoštáky. Rozvod bude vedený z novej TS do skrine SR č.482, pričom pôvodná murovaná skriňa č.482 bude vymenená za novú skriňu SR.

Vývod č.8 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Staromyjavská. Rozvod bude vedený z novej TS do skrine SR č.481, pričom pôvodná murovaná skriňa č.481 bude vymenená za novú skriňu SR. Zo skrine SR č.481 bude vyvedený nový podzemný kábel, ktorý bude ukončený v novej istiacej skrini VRIS 1KK, ktorá bude osadená na jestv. podp. bode č.842. Cez skriňu VRIS bude napájaný jestv. nadzemný rozvod na ulici Staromyjavská.

sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

1. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z..

3. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.

4. Stavba bude ukončená do **2 rokov** od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

5. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.

V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

6. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

7. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

8. Stavba " **SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK** " pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov :

SO 01 - Prípojka VN

SO 02 - Rozvod NN

PS 01 - Transformačná stanica

9. Technické údaje stavby :

SO 01 - Prípojka VN.

SO 01 a) - Prípojka VN – montáž:

Navrhovaná VN prípojka bude realizovaná podzemným 22 kV káblom 1 x NA2XS(F)2Y 3 x 240 RM. Kábel VN prípojky bude napojený cez nový zvislý odpínač OTE 25/400 KO s integrovanými obmedzovačmi prepätia, ktorý bude osadený na jestvujúcom podp. bode nadzemného VN vedenia V324. Napojenie bude realizované cez vonkajšie káblové koncovky VN osadené na konzole káblových koncoviek. V prechode VN kábla do zeme, na odbočnom podp. bode, bude kábel uložený v pozinkovanej oceľovej chráničke 159 x 4,5 do výšky 2,5 m nad terénom. Prvá časť VN prípojky bude ukončená vo VN rozvádzači novej TS. Z novej TS bude pokračovať druhá časť VN prípojky smerom do jestvujúcej murovanej transformačnej stanice TS 0034-015, v ktorej bude navrhovaná VN prípojka ukončená. Ukončenie káblov bude realizované vo VN rozvádzačoch jednotlivých TS vnútornými káblovými koncovkami VN.

V mieste napojenia podzemnej VN prípojky na jestv. nadzemné vedenie bude realizované nové uzemnenie. Uzemnenie bude zhotovené pozinkovanou uzemňovacou páskou 30 x 4 mm uloženou v zemnom výkope vo forme dvoch vzájomne prepojených ekvipotenciálnych kruhov, uložených v hĺbke 400 a 700 mm okolo podperného bodu. Na toto uzemnenie budú pripojené všetky neživé vodivé časti podperného bodu a navrhovaného

odpínača ako aj oceľová chránička VN kábla. V celej trase podzemného kábla VN bude uložená HDPE chránička Ø 40 mm + UOK. Chránička bude označená popisom “Západoslovenská distribučná”.

Celková dĺžka VN prípojky bude 985 + 25 m.

SO 01 b) Prípojka VN – zemné práce:

Navrhovaný VN kábel bude uložený v káblovom výkope 50 x 120 cm, s min. krytím 100 cm, pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, mechanicky krytý káblovou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. Pri križovaní miestnych komunikácií, vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do chráničky FXKVS, resp. HDPE. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 1,0 m na každú stranu. Polomer ohybu káblov nesmie byť menší ako predpisuje výrobca, t.j. 15D.

V mieste križovania štátnej cesty, miestnych spevnených komunikácií vrátane príľahlých priekop a chodníkov bude VN kábel uložený v HDPE chráničke formou podtláčania. Pri križovaní štátnej cesty bude káblová chránička uložená s minimálnym krytím 120 cm pod niveletou komunikácie a to v celej šírke cestného telesa. Pri súbehu a križovaní podzemného káblového vedenia 22 kV s ostatnými inžinierskymi sieťami treba dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z5 :8/2000 + Z6 :11/2001.

V miestach mimo lesa, kde bude kábel vedený vo vzdialenosti do 2,5 m od päty kmeňa stromu, bude kábel uložený v chráničke s priemerom 160 mm tak, aby pri jeho uložení nebola porušená koreňová sústava príslušného stromu. V miestach kde je potreba uložiť kábel pod koreňovým priestorom stromu, bude pre uloženie tohto kábla použitá bezvýkopová technológia kladenia a kábel bude uložený do chráničky. Pri tomto styku káblovej chráničky a koreňovej sústavy musí byť zachovaný zostávajúci pôdny prekryv min. 0,8 m.

Hĺbka uloženia pripoloženej chráničky HDPE D40 bude vždy rovnaká ako hĺbka súbežne uloženého kábla VN. Adekvátne to platí pri uložení HDPE chráničky a VN kábla v chráničkách, kedy bude chránička HDPE D40 uložená v samostatnej chráničke D110 mm. Polomer ohybu chráničky HDPE D40 bude max. 2 m.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- VN káblové vedenie - 3 x NA2XS2Y 1 x 240 RM 985 + 25 m

Napäťová sústava VN :

3 AC 22000V 50Hz IT

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

SO 02 - Rozvod NN.**SO 02 a) – Rozvod NN – montáž:**

Z navrhovanej TS bude realizovaných 8 podzemných káblových vývodov káblom NAYY-J 4 x 240 mm², resp. NAYY-J 4 x 50 mm².

Jednotlivé vývody budú ukončené v nových istiacich skrinách SR, cez ktoré budú napájať jestvujúci rozvod NN na okolitých uliciach vyúsťujúcich do ulice Pirte.

Vývod č.1 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Pri lesíku a nové odberné miesta na konci ulice Pirte (pred jej vyústením na Moravskú ulicu). Rozvod bude vedený z novej TS cez novú skriňu SR č.1171 do skrine SR č.1172 a SR č.1173. Zo skrine SR č.1172 bude napojený, cez novú skriňu SR č.740, rozvod NN na ulici Pri lesíku.

Vývod č.2 a 3 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Bodnárovej. Rozvod bude vedený z novej TS do novej skrine SR č.1170 a SR č.519, pričom pôvodná murovaná skriňa č.519 bude vymenená za novú skriňu SR.

Vývod č.4 a 5 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Zuzky Zgurišky. Vývod č.4 bude vedený z novej TS do novej skrine SR č.947, ktorá nahradí pôvodnú murovanú skriňu SR č.947. Pôvodná murovaná skriňa č.947 bude demontovaná a príslušné privody káble budú v zemi, v mieste pôvodnej skrine, zospojované. Na vývod č.5 bude napojený jestvujúci podzemný kábel rozvodu NN na ulici Zuzky Zgurišky.

Vývod č.6 a 7 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Buchlovská a Hoštáky. Rozvod bude vedený z novej TS do skrine SR č.482, pričom pôvodná murovaná skriňa č.482 bude vymenená za novú skriňu SR.

Vývod č.8 bude napájať jestvujúci rozvod NN na ulici Staromyjavská. Rozvod bude vedený z novej TS do skrine SR č.481, pričom pôvodná murovaná skriňa č.481 bude vymenená za novú skriňu SR. Zo skrine SR č.481 bude vyvedený nový podzemný kábel, ktorý bude ukončený v novej istiacej skrini VRIS 1KK, ktorá bude osadená na jestv. podp. bode č.842. Cez skriňu VRIS bude napájaný jestv. nadzemný rozvod na ulici Staromyjavská.

V mieste napojenia navrhovaného podzemného rozvodu na nadzemné vedenie NN, (na podp. bode č.842) budú osadené obmedzovače prepätia NN - ABB - LOVOS-10/440, ktoré budú spolu s vodičom PEN pripojené na uzemnenie.

Uzemnenie NN rozvodu (skrine SR a vodiča PEN) bude realizované uzemňovacím pásikom FeZn 30 x 4 mm, ktorý bude položený do káblového výkopu súčasne s navrhovaným káblom podzemného rozvodu NN. Uzemňovací pásik bude uložený v hĺbke min. 700 mm.

Demontované kapacity:

- istiacia skriňa PRIS 4 ks

SO 02 b) Rozvod NN – zemné práce:

Navrhovaný kábel NN bude uložený vo voľnom teréne v hĺbke 70 cm a v chodníku v hĺbke min. 35 cm v pieskovom lôžku hrúbky 20 cm, mechanicky krytý káblou krycou doskou DEKAB a výstražnou energetickou fóliou červenej farby. V mieste križovania miestnej komunikácie bude kábel uložený v chráničke FXKVS, resp. HDPE. Križovanie spevnených cestných komunikácií bude realizované formou pretláčania. Pri križovaní vjazdov do dvorov a pri križovaní ostatných inžinierskych sietí bude kábel uložený v chráničke FXKVS, resp. HDPE. Chránička bude presahovať komunikáciu, resp. vedenie podzemnej inžinierskej siete o min. 1,0 m na každú stranu. Pri križovaní a súbahu s inými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať vzdialenosti podľa STN 73 6005 :1/1985 + Za :7/1988 + Zb :9/1990 + Z3 :1/1992 + Z4 :11/1992 + Z5 :8/2000 + Z6 :11/2001. Polomer ohybu káblu nesmie byť menší ako predpisuje výrobca, t.j. 12D.

Uzemňovací pásik bude uložený v hĺbke min. 70 cm. V miestach, kde bude navrhovaný kábel uložený do chráničky formou pretláčania, bude do samostatnej chráničky PE D50 uložený aj uzemňovací pásik. V ostatných miestach bude uzemňovací pásik zahrnutý výkopovou zeminou.

V miestach mimo lesa, kde bude kábel vedený vo vzdialenosti do 2,5 m od päty kmeňa stromu, bude kábel uložený v chráničke s priemerom 160 mm tak, aby pri jeho uložení nebola porušená koreňová sústava príslušného stromu. V miestach kde je potreba uložiť kábel pod koreňovým priestorom stromu, bude pre uloženie tohto kábla použitá bezvýkopová technológia kladenia a kábel bude uložený do chráničky. Pri tomto styku káblovej chráničky a koreňovej sústavy musí byť zachovaný zostávajúci pôdny prekryv min. 0,8 m.

Po ukončení prác bude urobená úprava dotknutých zemných profilov do pôvodného stavu. V nezastavanej časti stavebného pozemku, ktorý nie je využívaný ako orná pôda, bude po ukončení stavby realizované zatrávnenie. Na zatrávnenie bude použité univerzálne trávne osivo - Berliner Tiergarten v zložení 10% Maxima Festuca rubra rubra; 5% Longfellow Festuca rubra commutata; 25% Mathilde Lolium perenne; 10% Gondolin Festuca rubra rubra; 50% Prana Lolium perenne.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- NN káblové vedenie NAYY-J 4 x 240 mm ²	1467 + 57 m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4 x 50 mm ²	7 + 3 m
- istiaci skriňa SR, vo vyhotovení DIN	9 ks

Napät'ová sústava :

3/PEN AC 400V/230 50Hz TN-C

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. 7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

PS 01 - Transformačná stanica.

Konštrukcia transformačnej stanice:

Navrhovaná transformačná stanica (TS) bude v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou od fy. HARAMIA typ EH6. Jedná sa o betónovú blokovú transformačnú stanicu s vnútorným ovládaním s vyvedením výkonu prostredníctvom podzemných NN káblových vývodov a rozmermi (dl x š x v) 2710 x 3200 x 3250 mm. Výška EH6 je daná s výškou strechy nad terénom - pre rovnú strechu je to 2650 mm od úrovne terénu. Podzemná (zapustená) hĺbka TS je 600 mm.

Konštrukcia EH6 pozostáva z dvoch základných častí :

- káblový priestor (základová vaňa) + stavebné teleso (skelet)
- strecha

Obidve časti sú monolitické železobetónové prefabrikáty hrúbky 120 mm vysokej pevnosti, tvoriace kompaktný celok.

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na dve samostatné časti. Časť pre VN a NN rozvádzač a časť transformátorovú. Jednotlivé časti majú samostatné vstupné otvory (dvere) z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Spodná časť trafostanice (vaňa) tvorí zároveň funkciu základu TS. Súčasťou vane je aj prívod a vývod káblov VN a NN, ktorý je realizovaný cez pripravené otvory.

Ovládanie VN a NN rozvádzačov je v interiéri TS v spoločnom priestore. Kontrola a údržba transformátora je realizovateľná dverami do priestoru pre transformátor.

Kábový priestor (vaňa) slúži zároveň ako havarijná nádrž pre prípad havárie olejového transformátora. Rovná strecha je konštruovaná s miernym spádom do jednej strany, s miernym presahom cez stavebné teleso TS. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stavebnom skelete TS. Styčná plocha medzi skeletom TS a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná.

Z vonkajšej strany je vaňa natretá penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou.

Dodávka a montáž transformačnej stanice:

Pre navrhovanú TS sa vykope základová jama do hĺbky 800 mm, dno sa vyloží vrstvou 200 mm zhutneného, vodorovne upraveného kameňa, na ktorý sa následne uloží skelet TS. V štrkovom základe, budú uložené kábové chráničky typ FXKVS D200 mm, resp. 160 mm, v ktorých budú vedené VN káble do VN rozvádzača a odvodné NN káble z NN rozvádzača.

V zmysle stanoviska ŠOP SR, správa CHKO Záhorie zn. CKO/ZA/326 003/2019 zo dňa 3.10.2019 treba navrhované výkopy zabezpečiť voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy). Z tohto dôvodu je potrebné nezahrnuté výkopy opatriť poklopom, alebo zabezpečiť mechanickou prekážkou.

Montáž alebo výmenu prístrojovej časti trafostanice je možné realizovať cez vstupné dvere alebo po zdvihnutí odnímateľnej strechy autožeriavom.

Prívody z VN strany aj NN vývody budú realizované ako podzemné kábové cez vaňu TS, ktorá slúži zároveň ako kábový priestor pre TS.

Prívodné VN káble budú do navrhovaného VN rozvádzača pripojené prostredníctvom VN vnútorných kábových koncoviek cez T - adaptéry.

Okolo skeletu TS sa vybuduje nová uzemňovacia sústava.

Vývodové kábové chráničky z TS musia presahovať bočnú stenu navrhovanej kioskovej TS minimálne o 2 m, z dôvodu uloženia ekvipotencionálnych prahov a prípadnému vyvedeniu ďalšieho NN kábla.

Osvetlenie a zásuvkové obvody:

Osvetlenie je napojené spreď výkonového ističa z dôvodu zabezpečenia osvetlenia vnútorných priestorov TS aj pri vypnutom výkonovom hlavnom ističi NN rozvádzača. Zásuvkové obvody sú napojené za meraním spotreby elektrickej energie. Zásuvkový obvod je chránený okrem ističa aj prúdovým chráničom.

Vlastná spotreba transformačnej stanice pozostáva :

1. z osvetlenia vnútorných častí objektu TS:
 - žiarovkovým nástenným 60 W svietidlom v časti VN a NN rozvádzača
 - žiarovkovým nástenným 60 W svietidlom v priestore trafokomory
2. zo servisnej zásuvky pre ručné náradie 230 V/10 A, 400 V/16 A umiestnenej v skrini NN rozvádzača.

Elektrická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na vnútornom povrchu skeletu TS.

Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice.

Bleskozvod:

Je riešený podľa STN EN 62305-1 :4/2012 + OAC :4/2017 – Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy, STN EN 62305-2 :5/2013 – Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika, STN EN 62305-3 :6/2012 + O1 :11/2012 – Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života, STN EN 62305-4 :2/2013 + OAC :4/2017 – Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.

Pre predmetnú kioskovú trafostanicu je stanovené LPS triedy II.

Zachytávacia sústava je navrhnutá metódou ochranného uhla – $v = 3,96 \text{ m}$, $\alpha = 66^\circ$.

Bleskozvod je riešený vodičom FeZn D8 mm s jedným tyčovým lapačom v strede pôdorysu strechy, dvoma zvodmi a uzemnením cez skúšobné svorky SZ3 a SZ4 s ochrannými uholníkmi. Bleskozvod využíva vonkajšiu uzemňovaciu sieť trafostanice.

Vonkajšia uzemňovacia sieť:

V rámci objektu transformačnej stanice bude vybudovaná spoločná vonkajšia uzemňovacia sieť. Vonkajšie uzemnenie, spoločné pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené uzemňovacím pásom FeZn 30 x 4 mm. Z tohto pásu bude vytvorená uzemňovacia sústava okolo kiosku TS s rôznou hĺbkou uloženia (400 a 700 mm) pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa STN EN 50522 :8/2011 a STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :8/2012 + OAC2 :7/2013 + ZA1 :12/2016. Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek, alebo zvaráním chránené proti korózii asfaltovým náterom. Celá uzemňovacia sieť bude vylepšená uzemňovacími tyčami, typ ZT2m D25/ 2000 mm.

Uzemnenie TS bude spojené s uzemňovacou páskou FeZn 30 x 4 mm, ktorá bude pripoložená do káblového výkopu vývodových káblov NN.

Výpočet uzemnenia transformačnej stanice sa vykoná na základe zmerania špecifického odporu pôdy Wennerovou metódou a dosadením nameraných a vypočítaných hodnôt do protokolu o uzemnení. Celkový odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich z trafostanice vrátane uzemneného neutrálneho bodu transformátora nesmie byť pre siete s menovitým napätím 230V väčší ako 2Ω .

Transformátor:

Výrobca : fy. LEMI TRAFO JSC (Bulharsko) - typ: LEMI OIL 400 kVA, 22/0,4 kV

Pripojenie transformátora:

- z VN strany káblami 3 x N2XSY 1 x 35 RM pomocou vnútorných káblových koncoviek,
- z NN strany jednožilovými izolovanými vodičmi 2 x 1-CHBU 240 RF pre každú fázu a 2 x pre PEN,

Na NN prechodky transformátora budú osadené obmedzovače prepätia ABB LOVOS-10/440 s prívodným vodičom pre Tr (1703).

Rozvádzač VN :

Výrobca: fa. Siemens AG, typ: 8DJH, vyhotovenie RRT (špecifikácia ZSD – KKT) s odpínačmi a s poistkami pre transformátor.

Pripojenie VN rozvádzača:

- z jestv. vedenia V227 VN káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM pomocou vnútorných káblových koncoviek, cez T - adaptéry RSTI-CC-5854 s obmedzovačmi prepätia RSTI-CC-68SA 2410,
- z jestv. murovanej TS VN káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM pomocou vnútorných káblových koncoviek, cez T - adaptéry RSTI-5854,
- na DTr v TS VN káblami 3 x N2XSY 1 x 35 RM pomocou vnútorných káblových

koncoviek, cez T - konektory RSES-5213-R.

Navrhovaný kompaktný zapuzdrený VN rozvádzač bude pozostávať z jedného privodného poľa a jedného vývodového poľa na transformátor – odpínač s poistkami ETI HV 20A. Ochrana navrhovaného transformátora bude realizovaná prostredníctvom odpínača s poistkami. Káblový privod a vývod je vedený zo spodnej strany rozvádzača čiže cez priestor základovej vane trafostanice.

Rozvádzač NN:

NN rozvádzač (ANG) transformačnej stanice je navrhnutý ako skriňový, voľne stojaci, umiestnený vo vnútornom priestore kioskovej TS. Je navrhnutý v závislosti od technických požiadaviek prevádzkovateľa, výkonovej veľkosti transformátora, ako aj priestorových možností navrhovanej TS ako 12-vývodový.

Privod do ANG je navrhnutý privodnými káblami 6 x 1-CHBU 240 RF + 2 x 1-CHBU 240 RF.

Vyvedenie výkonu z TS, z rozvádzača ANG, bude možné z navrhovaných zvislých odpínačov, veľkosti 02 do 400 A.

Navrhovaný NN rozvádzač bude dimenzovaný na 630 kVA transformátor, teda nominálny prúd $I_n = 1000$ A.

V privode od transformátora bude zaradený výkonový istič QM.1, typu MODEION BH630 SE305 s nastaviteľnou spúšťou SE-BL-J1000-DTV3.

Spúšť hlavného ističa bude nastavená na hodnotu $I_R = 550$ A.

Rozvádzač bude osadený medenými zbernicovými lištami typ Cu 50 x 10 mm.

Samotný rozvádzač svojím vyhotovením bude spĺňať krytie IP 40. Rozvádzač po otvorení dverí bude mať všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, a musí byť zabezpečené krytie min. IP 20. Privodné káble z transformátora budú do rozvádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble budú vedené spodom cez priechodky z plastu.

Centrálne meranie spotreby el. energie bude zabezpečené na sekundárnej strane prostredníctvom navrhovaných prevodových transformátorov ASK, osadených na zberniciach NN rozvádzača ANG. Z uvedených MTP, ktoré budú vo vyhotovení ASK 51.4, 600/5 A, 15 VA a presnosťou 0,5s bude napojená navrhovaná meracia svorkovnica ZS1b, ktorá bude umiestnená v NN rozvádzači spolu s kontrolným elektromerom. Napäťové privody merania budú istené plombovateľným ističom B6/3p.

Navrhovaný rozvádzač bude vyzbrojený trojicou zásuviek typu Socket ID/B16BV-NS-A výrobcu Multi-contact na pripojenie náhradného zdroja. Pre privod napájacieho kábla od náhradného zdroja bude v konštrukcii TS (v blízkosti NN rozvádzača) vytvorený otvor o priemere 100 mm. Otvor bude uzatvárateľný, pričom odnímanie krytu otvoru bude iba z vnútornej strany TS.

Uzemnenie zariadení:

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť realizovaná uzemňovacím pásom FeZn 30 x 4 mm. Na ňu budú pripojené všetky kostry skríň, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skúšobné svorky SZ1 a SZ2 vybavené mosadznými skrútkami. Doplnková ochrana pospájaním podľa STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :8/2012 + OAC2 :7/2013 + ZA1 :12/2016, STN EN 50522 :8/2011 je použitá na doplnenie základnej ochrany a spočíva v tom, že sa vzájomne pospájajú všetky neživé časti a všetky ostatné cudzie vodivé časti v okolí, vrátane kovového miesta obsluhy.

Údaje o projektovaných kapacitách :

- | | |
|---|------|
| - transformačná stanica kiosková, typ EH6 | 1 ks |
| - transformátor 400 kVA | 1 ks |

Predmetné ochranné pásma sú definované podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. nasledovne:

ods. (9) Ochranné pásmo elektrickej stanice :

písm. c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

11. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických noriem.

12. Stavebník je povinný počas stavebných prác na stavbe zabezpečiť bezpečný prístup k nehnuteľnostiam.

13. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

15. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník.

16. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

17. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.

18. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.

19. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.

20. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

21. Stavebník je povinný dbať o to, aby neznečisťoval cestu č. II/499, č. III/1204 a miestne komunikácie nad prípustnú mieru.

22. Stavebník je povinný, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný

uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

23. Podľa § 70 stavebného zákona je toto povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

24. Po ukončení stavby podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

25. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 06.09.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000840-2 :

- Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **pôvodcom stavebných odpadov je stavebník**, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.
- Stavebník ako pôvodca odpadov je povinný plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - najmä správne zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady predovšetkým za účelom **zhodnotenia len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi**, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. **Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.**
- Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na **§ 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch**, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a **povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie - príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie**
 - Na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako sprostredkovateľ, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac ako 1 t/rok musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona.
- **Pred kolaudáciou**
 - **stavebník** tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva **vydokladuje evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením.** V prípade vzniku neuvedených druhov odpadov (napr. obaly, farby, oleje a pod.) v PD stavby resp. v prípade vzniku väčšieho množstva odpadov ako je uvedené v PD stavby, **vydokladuje nakladanie aj s nimi.**
 - stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 o odpadoch k projektovej dokumentácii predkladanej ku kolaudácii stavby.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 17.02.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000016-002 :

Realizáciou stavby „SA Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK“ sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny a z tohto dôvodu určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti na odvrátenie nepriaznivých účinkov stavebnej činnosti potrebné na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny, ktoré požadujeme zahrnúť do stavebného povolenia stavby:

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť

rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.
3. V prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto stavebník odstráni v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.
4. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby:

- 4.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie:

- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

- 4.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

- realizácia stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (17. február - 30. august),
- výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

- 4.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

- na vyrovnanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu nepôvodných invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,
- na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Únie,

4.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

- monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - v prípade výskytu nepôvodných invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto stavebník odstráni v súlade s § 3 ods.1 a 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov,
5. Splnenie podmienok uvedených v bode č. 4. stavebník preukáže konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny fotodokumentáciou po ukončení stavby.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu na stavbu „SA Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK“ za podmienky dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Upozornenie:

- V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby a jej stavebných objektov by bolo nevyhnutné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 22 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
- V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby by bolo nutné použiť na výsadbu nepôvodné druhy rastlín, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny.

Podľa § 3 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví Ministerstvo životného prostredia SR vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej únie ... a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku“.

Podľa § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadří súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa citovaného zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany

prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 09.10.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000860-2 :

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Pri výstavbe, prevádzke a skladovaní zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami podľa § 39 vodného zákona a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie zo dňa 20.08.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000851-2 :

- počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu,
- dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania,
- pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov, udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu u skladnených prašných materiálov.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2022 :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „SA_Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK“, v k. ú. Brestovec podľa projektovej dokumentácie spracovanej: LiV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, za týchto podmienok:

- Súhlasí s navrhovaným vybudovaním v novej kioskovej transformačnej stanici s vnútorným ovládaním, ktorá bude osadená na parcele KNC č. 943/2 v k.ú. Myjava. TS bude napojená novou podzemnou VN prípojkou (káblou slučkou) káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 RM, ktorá bude napojená na jestvujúce nadzemné vedenie VN v úseku medzi UV 1/324 a UV X/227-268 a ukončená v jestv. murovanej TS 0034-015. K navrhovanému káblu VN prípojky bude pripoložená chránička HDPE D40 +UOK.
- Z navrhovanej TS budú realizované nové podzemné káblové vývody NN káblom NAYY-J 4 x 240 mm², ktoré budú pripojené do jestvujúceho podzemného distribučného rozvodu NN.
- Predmetné zariadenie je navrhnuté v zmysle príslušnej požiadavky tímu správy energetických zariadení ZSD.
- V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN (do 35 kV) a NN (do 1 kV), ktoré sú v správe ZSD.
- Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSD, uvedených na internetovej stránke <https://dodavatel.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11>.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Pri jednaniach v predmetnej veci na ZSD požadujeme vždy predložiť kópiu tohto stanoviska.
- Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

BVS a.s. Bratislava, k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu zo dňa 29.07.2021 pod č. 31431/2021/TL :

K stavbe: „SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK " nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (B. Trizuliak, 0903 722 752) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (I. Procházka, 0903 219 360).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo „dôjsť“ ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.08.2022 pod Číslom 6612225879 :

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade vzniku ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, + 421 34 6512211.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
- **V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>** Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podľa uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. **Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
+30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
4. **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - určenie individuálnych podmienok ochrany (IPO)TKZ zo dňa 26.08.2022 pod Číslom vyjadrenia IPO : 2222000355 :

Zdôvodnenie: S predmetnou stavbou súhlasíme za splnenia týchto podmienok: 1. Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie polohy telekomunikačného vedenia z dôvodu ochrany pred poškodením. 2. Požadujem dodržať priestorové normy STN križovanie a súbeh inžinierskych vedení.

Žiadame o zabezpečenie ochrany sietí podľa podmienok uvedených nižšie :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku

stavebníka.

6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / správcu siete.
Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1–6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku
8. Individuálne podmienky ochrany (IPO) strácajú platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia (IPO) alebo v prípade zmeny rozsahu/účelu stavby.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
11. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
12. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.**
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
13. **Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:**
<https://www.telekom.sk/vyjadrenia/>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie prekládky alebo ochrany telekomunikačných zariadení:

Projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať na pripomienkovanie zamestnancovi ST:

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211

Po odsúhlasení projektovej dokumentácie zamestnancom ST je potrebné v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov, ST a.s.a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Bez uzavretia dohody

nebude vydaný súhlas s prepojením prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s.. Pokyny k postupu uzavretia dohody budú uvedené v stanovisku k predloženej projektovej dokumentácii.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.6.2021 pod č. TD/NS/0335/2018/Ka :

S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok :

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je

povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 70202, TPP 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k PD stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 13.9.2018 pod č. OU-NM-PLO-2018/009337-2 :

- Z predložených grafických podkladov vyplýva, že káblová trasa je situovaná v zastavanom i mimo zastavaného územia obce, na poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Myjava.
- Podľa predloženého zákresu trasy si výkopové práce spojené s uložením VN a NN **podzemného rozvodu (SO 01)** vyžadujú záber poľnohospodárskej pôdy **minimálne** na pozemku parcely registra CKN č. 3032/1 - **orná pôda** po dobu kratšiu ako 1 rok. V tomto prípade, je investor stavby **povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti** na poľnohospodárskej pôde **vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).** Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods. 2 zákona.
- **V prípade ak sa výkopové práce budú realizovať viac ako 1 rok je potrebné požiadať tunajší úrad pred vydaním stavebného povolenia o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.**
- Umiestnenie **novej kioskovej TS - EH6 (PS 01)** na pozemku parcely CKN č. 943/2 -**záhrada** si **nevyžiada** záber poľnohospodárskej pôdy **v jednotlivých prípadoch väčší ako 25 m²**, preto nie je potrebné žiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (§ 17 ods. 2 zákona). V tomto prípade OU vydá **pred vydaním stavebného povolenia, na základe žiadosti investora stavby stanovisko podľa § 17 ods. 3 zákona.**

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 08.12.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/013898-002 :

OÚ súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok :

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárenie a účelné využitie na nezastavaných častiach pozemkov parciel CKN č. 3035/4, 993/6, 990, 1031, 1088, 1094, 943/2 resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôde.
- Vstup na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú predmetom použitia poľnohospodárskej pôdy vopred prekonzultovať z jej vlastníkom resp. užívateľom.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady a trvalého trávnatého porastu na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska.

Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko pre územné a stavebné povolenie zo dňa 20.08.2018 pod č. OU-NM-OCDPK-2018/009236:

Tunajší úrad so stavbou súhlasí za podmienky, že :

- pred vydaním územného rozhodnutia požiada investor o výnimku z cestného ochranného pásma cesty II/499, nakoľko je vedenie navrhované mimo zastavané územie v ochrannom pásme cesty II/499 a križovanie cesty II/499 bude prevedené podtláčaním.
- vedenie navrhované na ulici Staromyjavská v meste Myjava bude umiestnené mimo cesty III/1204.
- investor min. 14 dní pred začatím prác požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a použitie PDZ na ceste č. II/499, č. III/1204. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a OR PZ OD1 v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme zo dňa 26.04.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/004038-003:

Výnimka zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme na umiestnenie elektrického kábla pre stavbu „SA_Myjava Pirte Turá Lúka VNK, TS, NNK,“ v cestnom ochrannom pásme cesty č. II/499 sa povoľuje za týchto podmienok:

- Vybudovanie elektrického vedenia sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Tibor Ravas 12/2020 a za podmienok daných majetkovým správcom pozemných komunikácií - SC TSK SÚ Trenčín vo vyjadrení č.j. SC/2021/929-2 zo dňa 30.03.2021
- Vedenie bude uložené mimo cestného pozemku cesty č. II/499 t.j. 0,60 m (za vonkajšou hranou priekopy, hrany násypu alebo päty svahu).
- V zmysle § 11 cestného zákona žiadateľ na vlastné náklady odstráni objekt kedykoľvek, ak to bude vyžadovať spoločenský záujem.
- Toto povolenie nenahrádza iné povolenia podľa iných právnych predpisov a noriem.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín, vyjadrenie zo dňa 30.3.2021 pod č. SC/2021/929-2 :

Pri samotnej realizácii požadujeme :

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny.
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom.
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.

Trenčiansky samosprávny kraj, vyjadrenie zo dňa 28.04.2021 pod č. TSK/2021/04785-2:
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- **Pri vytýčení stavebných objektov v mieste cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov - hranice cestného telesa cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.**
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka p. Michna Miroslav, tel. 034/6212156, e mail miroslav.michna@sctsk.sk, SC TSK (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) stavebný stav cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204 a príslušného cestného telesa v mieste uvedeného stavebného objektu pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác.
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
- Pri vytýčení rozsahu prípadnej obnovy cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204 po realizácii stavebných prác je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Vybudovaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie - cestná priekopa, svah, cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie číslo II/499 a III/1204.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom o vydanie:
 - určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnej komunikácii číslo II/499 a III/1204, počas realizácie prác,
 - povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cestnej komunikácie číslo II/499, ktorým je uloženie príslušnej chráničky do telesa cestnej komunikácie pretláčaním.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 16.04.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-102-001/2021-ING :

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu :

- V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,

- Prenosné zvislé DZ navrhnuť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- **Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.**

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 27.12.2021 pod č. KPUTN-2021/25877-2/108552/NIP :

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

SATRO s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 29.07.2021 :

- V uvedenej lokalite sa nachádzajú naše podzemné siete.
- Investor je povinný pred zahájením prác požiadať o vytýčenie.

Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. zo dňa 10.6.2021 :

- Príloha: pohľad v google maps s orientačným zakreslením trasy podzemného vedenia.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
- Prílohou vyjadrenia je pohľad v google maps s orientačným zakreslením trasy podzemného vedenia. Orientačné zakreslenie podzemného vedenia v nijakom prípade nenahrádza určenie polohy podzemného vedenia vytýčením v teréne, o ktorého

zrealizovanie je potrebné požiadať podľa pokynov nižšie v tomto vyjadrení.

- Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..
- V prípade, že súčasťou vyjadrenia je priebeh podzemného vedenia v dgn formáte, Energotel, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie podzemných vedení.

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba Vedenia) :

- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
- **Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku.** Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk,
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),

- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo **+421 250 612 200.**

Mesto Myjava, stanovisko k projektovej dokumentácii k územnému a stavebnému povoleniu - nový návrh trasy zo dňa 09.06.2021 pod č. 16121/969/2021/MY/ŽP/-Ma :

- Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 73 6005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch. Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia. V prípade, že bude káblové vedenie uložené do chodníka alebo komunikácie, treba dodržať nasledovné podmienky:

Chodník:

- Povrchová úprava chodníka – **betón na celú šírku chodníka (pôvodný stav pred rozkopávkou).**
- Betón na šírku ryhy hrúbky 200mm.
- Zásyp pieskom, na šírku ryhy v hrúbke min. 200 mm, na vrchu ryhy umiestnená výstražná fólia.
- Obsyp vedenia vyťaženou zeminou bez asfaltových a betónových častí na šírku ryhy.
- V prípade, že povrchová úprava chodníka je realizovaná zámkovou dlažbou alebo dlažbovými kockami, požadujeme chodník vrátiť do pôvodného stavu totožnou dlažbou.

Komunikácia:

- Živičná úprava ACo 11₀/I **na šírku jedného jazdného pruhu.**
- Betón na šírku ryhy hrúbky 200mm.
- Zásyp štrkodrvou, zásypový materiál nesmie obsahovať zrno väčšie ako 63 mm na šírku ryhy v hrúbke min. 400 mm.
- Obsyp potrubia vyťaženou zeminou bez asfaltových a betónových častí na šírku ryhy **Všetky výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb.**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

- Vstup do územia je potrebné riešiť predovšetkým vo vedľajšom dopravnom priestore, to znamená v priestore chodníka alebo v priestore zelených pásov popri komunikáciách.
- Zeleň upravená do pôvodného stavu s osevom trávového semena.
- V prípade križovania chodníkov a komunikácií požadujeme, ak je to v danej lokalite možné, použiť metódu podtláčania komunikácií a chodníkov.
- Zemina na spätné zasýpanie rýh bude hutnená po vrstvách 250mm na hutnosť 20MPa.
- V prípade zásahu do verejnej zelene je nutné túto skutočnosť konzultovať s pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.
- Mesto Myjava bude požadovať skúšky zhutnenia vo viacerých úsekoch, konkrétne budú úseky spresnené pri predaní staveniska.

- Realizáciu prác na uvedených parcelách je potrebné realizovať vhodným spôsobom a po dokončení prác budú jednotlivé výkopy upravené do pôvodného stavu, okolie výkopov bude vyčistené od hrubých nečistôt a výkopy budú prevzaté pracovníkom oddelenia výstavby.
- Mesto požaduje pri realizácii prizvať pracovníka Oddelenia výstavby a životného prostredia na každý kontrolný deň.
- Stavebník si min. 14 dní pred zahájením prác požiada Mesto Myjava o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia na uzávierku spolu s projektom prenosného dopravného značenia s uvedením termínu prác, zodpovednej osoby, kontaktom a telefónnym číslom na túto osobu, spolu s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom.
- Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcou je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.
- V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.
- K dotknutým pozemkom je potrebné doriešiť majetkové vzťahy s Mestom Myjava-Oddelenie majetku, Ján Obeda, + 421 34 6907 312.
- Stanovisko sa vydáva ako doklad pre účely územného a stavebného konania hore uvedenej stavby.

Mesto Myjava - oddelenie výstavby a životného prostredia súhlasí so stavbou za predpokladu, že budú rešpektované hore uvedené podmienky a skutočnosti.

26. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania :

Slovenský pozemkový fond, Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK " zo dňa 25.02.2021 pod č. SPFS52526/2021/RO-12 :

Podľa predložených podkladov Slovenský pozemkový fond spravuje parcely, ktoré budú dotknuté a to :

vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok/y SPF“) a to :

pozemok KN-E, č. 1378/2, o výmere 6041 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 5237, v zastavanom území obce, v celosti,

vo vlastníctve / spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok/y NV“) a to :

- pozemok KN-E, č. 1359, o výmere 4650 m², druh pozemku orná pôda , zapísaný na LV č. 3751, mimo zastavaného územia obce, v celosti

- pozemok KN-E, č. 1360, o výmere 2560 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3752, mimo zastavaného územia obce, v celosti

- pozemok KN-E, č. 1367, o výmere 3759 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3643, mimo zastavaného územia obce, v celosti

- pozemok KN-E, č. 1368, o výmere 2103 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3754,, mimo zastavaného územia obce , v celosti

- pozemok KN-E, č. 1369, o výmere 2149 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3755, mimo zastavaného územia obce, v celosti

- pozemok KN-E, č. 1758/1, o výmere 32 m² , druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č.

3561, v zastavanom území obce, v celosti

- pozemok **KN-E**, č. 1759/1, o výmere 30 m, druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3845, v zastavanom území obce, v 1/4

- pozemok **KN-E**, č. 1762, o výmere 22 m², druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 3848, v zastavanom území obce, v celosti

- pozemok **KN-E**, č. 247/1, o výmere 428 m², druh pozemku ovocný sad, zapísaný na LV č. 3545, v zastavanom území obce, v celosti

- pozemok **KN-E**, č. 248/1 výmere 140 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 3547, v zastavanom území obce, v celosti.

RO SPF Martin **súhlasí s umiestnením stavby** na pozemkoch SPF a NV podľa predloženej žiadosti a dokumentácie. Toto vyjadrenie sa vydáva za podmienok:

- Stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením, **SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena**,
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
- Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

27. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastník konania Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 vzniesol písomné pripomienky ku ktorým stavebný úrad prihliadol.

V zmysle § 67 ods.1 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 23.11.2021 podal horeuvedený stavebník žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK ", SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Myjava.

Na uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Myjava územné rozhodnutie pod č. 537/2020/18302/2021/MY/SOU zo dňa 25.8.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.9.2021.

Ku žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebnému úradu predložené splnomocnenie stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518, ktorý splnomocnil povereného zamestnanca JUDr. Szabolcs Hodosa, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, ktorý splnomocnil LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401 v zastúpení Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01

Senica na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní na stavbu " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK " v katastrálnom území Myjava.

Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval listom č. 1797/22649/2021/MY/SOU zo dňa 9.12.2021 stavebníka, aby žiadosť spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak stavebník žiadosť o stavebné povolenie požadovaným spôsobom a v lehote určenej v tejto výzve nedoplní, stavebný úrad stavebné konanie zastaví.

Zároveň stavebný úrad dňa 9.12.2021 pod č. 1797/22650/2021/MY/SOU stavebné konanie rozhodnutím prerušil a výzvu zaslal stavebníkovi spolu s týmto rozhodnutím.

Stavebný úrad dňa 17.5.2022 pod č. 1797/2021/14911/2022/MY/SOU oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad určil lehotu v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona na podanie námietok a pripomienok a to do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne a zároveň upozornil jednotlivo dotknuté orgány v zmysle § 61 ods. 6. stavebného zákona, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov konania. Zároveň v stanovenej lehote nepožiadali žiadny dotknutý orgán o predĺženie lehoty na riadne posúdenie stavby.

Ostatné dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanoviská podľa § 61 ods. 6. stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

S podanou žiadosťou o vydanie stavebného povolenia bolo stavebnému úradu predložené písomné vyjadrenie účastníka konania - Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 v ktorom boli vznesené podmienky a pripomienky ku ktorým stavebný úrad prihliadol a zapracoval ich do podmienky č. 26., ktoré sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona líniovou stavbou.

Podľa § 58 ods. 2) stavebného zákona musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,

- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, ^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,** ^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. ^{13c)}

Poznámka **13b)** k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil **zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takeého rozhodnutia.

Stavebník ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia Mesta Myjava v časti vymedzeného územia stavbu " SA_ Myjava Pirte Turá Lúka, VNK, TS, NNK ", SO 01 - Prípojka VN, SO 02 - Rozvod NN, PS 01 - Transformačná stanica v katastrálnom území Myjava, ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona č. 251/2012 Z.z. ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel,

najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníci nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 6) zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľnosťami, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkom pozemku spôsobenú škodu.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľností. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastníci nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkom patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) § 11 odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkom nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníci nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkom pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkom pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastníci pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to

práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia mesta Myjava k pozemkom v k.ú. Myjava v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona na ktorých sa nachádza časť stavby.

V zmysle § 58 ods. 2. stavebného zákona preukázal stavebník k pozemkom v zastavanom území Mesta Myjava k pozemkom p.č.: KNC 993/2, KNC 993/6, KNE 1760/1, KNE 1761/1, KNE 1740, KNC 1029, KNC 943/2, KNC 691, KNC 990, KNC 1031, KNE 1751/3, KNC 1088, KNC 1094, KNE 249/5, KNE 250, KNE 249/6, KNE 254, KNE 264, KNE 249/6, KNC 889/3 v katastrálnom území Myjava iné právo (podľa § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona - dohoda o budúcej zmluve o vecnom bremene a dohoda o budúcej kúpnej zmluve), ktoré ho oprávňuje zrealizovať stavbu na uvedených pozemkoch.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený (elektrické vedenie umiestňované pod miestnymi cestami a chodníkmi v zastavanom území mesta Myjava).

Posledné chýbajúce doklady k vydaniu stavebného povolenia stavebník doplnil stavebnému úradu dňa 18.08.2022.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 06.09.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000840-2.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 17.02.2022 pod č.: OU-MY-OSZP-2022/000016-002.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, vyjadrenie zo dňa 09.10.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000860-2.
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, vyjadrenie zo dňa 20.08.2018 pod č. OU-MY-OSZP-2018/000851-2.
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia - vyjadrenie zo dňa 21.8.2018 pod č.: OU-MY-OKR-2018/000320-020.
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 18.08.2022.
- BVS a.s. Bratislava, k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu zo dňa 29.07.2021 pod č. 31431/2021/TL.
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.08.2022 pod Číslom 6612225879; vyjadrenie zo dňa 29.06.2021 pod Číslom 6612119418.
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - určenie individuálnych podmienok ochrany (IPO)TKZ zo dňa 26.08.2022 pod Číslom vyjadrenia IPO : 2222000355.

- SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.6.2021 pod č. TD/NS/0335/2018/Ka.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k PD stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 13.9.2018 pod č. OU-NM-PLO-2018/009337-2.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 08.12.2021 pod č. OU-NM-PLO-2021/013898-002.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy - vyjadrenie zo dňa 24.8.2018 pod č. CS SVP OZ BA 2507/2018/2.
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava - vyjadrenie zo dňa 3.5.2021 pod č. ASM – 80 –974/2021.
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb - vyjadrenie zo dňa 14.8.2018 pod č. CPTN-OTS-2018/005373-002.
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 10.09.2018 pod č. ORHZ–NM1-493-001/2018.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko pre územné a stavebné povolenie zo dňa 20.08.2018 pod č. OU-NM-OCDPK-2018/009236.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolenie výnimky zo zákazu obmedzovania činnosti v cestnom ochrannom pásme zo dňa 26.04.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/004038-003.
- Trenčiansky samosprávny kraj, vyjadrenie zo dňa 28.04.2021 pod č. TSK/2021/04785-2.
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko zo dňa 16.04.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-102-001/2021-ING.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 13.11.2018 pod č.: B/2018/03522-005/H6.
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 27.12.2021 pod č. KPUTN-2021/25877-2/108552/NIP.
- SATRO s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 29.07.2021.
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.5.2021 pod č. 1284/2021.
- Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.6.2021.
- SWAN, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.11.2021 pod č. 4991/2021.
- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 6.12.2021 pod č. BA-4339/2021.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 04.05.2021.
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Prievidza - odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii zo dňa 04.05.2022 pod číslom : OS/KD-P-S2022/00480/01-EZ.
- Mesto Myjava, stanovisko k projektovej dokumentácii k územnému a stavebnému povoleniu - nový návrh trasy zo dňa 09.06.2021 pod č. 16121/969/2021/MY/ŽP/-Ma; stanovisko k dopravnej štúdii – rozhládové pomery zo dňa 17.3.2022 pod č. 569/7263/2022/MY/ŽP.

Ich stanoviská boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400 € v pokladni.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava, Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Pavel Halabrín
primátor

Príloha pre stavebníka : 1 x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Doručuje sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda
3. LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401
4. Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica
5. Mesto Myjava - primátor Pavel Halabrín
6. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOO, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
11. SVP š.p. Povodie Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
12. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
13. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
14. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
15. TSK Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
19. Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Toto rozhodnutie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli Mesta Myjava a na webovej stránke Mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby