

Číslo konania

OSaŽP/3823-112449/2022/DD

Trnava

02. 11. 2022

Vybavuje

Ing. Daniela Danišovičová, 033/3236206, daniela.danisovicova@trnava.sk

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

(V E R E J N Á V Y H L Á Š K A)

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto v zastúpení SPIE Elektrovod, a. s., IČO 36863513, Prievozská 4C, 821 01 Bratislava-Ružinov podal dňa 15.02.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla, miesto stavby: k.ú.Senica, k.ú. Kunov, k.ú.Rovensko, k.ú. Sobotište, k.ú.Podbranč, k.ú. Turá Lúka.

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č. OSaŽP/3823-36100/2020/DD zo dňa 06.04.2022, ktorá bola vyvesená

na úradnej tabuli Mesta Senica v termíne od 07.04.2022 do 22.04.2022,

na úradnej tabuli Mesta Myjava v termíne od 08.04.2022 do 25.04.2022,

na úradnej tabuli Obec Rovensko v termíne od 08.04.2022 do 23.04.2022,

na úradnej tabuli Obec Podbranč v termíne od 07.04.2022 do 22.04.2022,

na úradnej tabuli Obec Sobotište v termíne od 06.06.2022 do 20.06.2022,

z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona.

Mesto Trnava – správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný a určený stavebný úrad § 117 a § 119 ods.2 (na základe určenia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a verejných prác č. 54275/2021/SSSVP/144593 zo dňa 29.12.2021) podľa ustanovenia § 33, §117 ods.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a §39a stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby

ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla

miesto stavby: k.ú. Senica, k.ú.Kunov, k.ú.Rovensko,k.ú. Sobotište, k.ú.Podbranč, k.ú.Turá Lúka

Mesto Senica, Mesto Myjava, Obec Rovensko, Obec Sobotište, Obec Podbranč

Okres: Senica, Myjava

KRAJ: Trnavský, Trenčiansky

Pozemky registra „C“ p.č. :

k.ú. Turá Lúka

7084/4 orná pôda

7125/2 zastavaná plocha a nádvorie

9909 orná pôda

9928 zastavaná plocha a nádvorie
10009/1 zastavaná plocha a nádvorie
10017/1 orná pôda
10017/2 ostatná plocha
10020/2 trvalý trávny porast
10031/1 orná pôda
10038 vodná plocha
10045 vodná plocha
10440 zastavaná plocha a nádvorie
10450 zastavaná plocha a nádvorie
10475 orná pôda
10482 orná pôda
10487 zastavaná plocha a nádvorie
10500 zastavaná plocha a nádvorie
10501 ostatná plocha
10504 trvalý trávny porast
10509 zastavaná plocha a nádvorie
10510 zastavaná plocha a nádvorie
10511/1 ovocný sad
10511/2 záhrada
10513 ostatná plocha
10523 orná pôda
10545 lesný pozemok

k.ú. Sobotište

111 zastavaná plocha a nádvorie
116/1 ostatná plocha
803/6 orná pôda
803/9 orná pôda
803/10 orná pôda
803/11 orná pôda
803/12 orná pôda
803/15 orná pôda
803/16 orná pôda
803/17 orná pôda
803/20 orná pôda
809 zastavaná plocha a nádvorie
812 orná pôda
820 zastavaná plocha a nádvorie
1148 zastavaná plocha a nádvorie
1244/1 orná pôda
1244/2 ostatná plocha
1244/6 ostatná plocha
1244/7 orná pôda
1244/8 ostatná plocha
1244/9 ostatná plocha
1244/12 zastavaná plocha a nádvorie
1288 vodná plocha
1291/1 orná pôda
1379/1 zastavaná plocha a nádvorie
1381 zastavaná plocha a nádvorie
1393/6 orná pôda
1393/7 orná pôda
1432/1 zastavaná plocha a nádvorie
1464 orná pôda
1526/10 orná pôda

k.ú. Senica

3786/14 vodná plocha
3796/1 zastavaná plocha a nádvorie
3803 ostatná plocha
13972/2 zastavaná plocha a nádvorie
13973 orná pôda
13975/1 ostatná plocha
13978/1 orná pôda
13999/1 orná pôda
13999/3 orná pôda
14000 ostatná plocha
14006/4 orná pôda
14006/6 orná pôda
24284 orná pôda
24285 ostatná plocha
24287/1 ostatná plocha
24289/1 orná pôda
24289/17 orná pôda
24289/21 orná pôda
24289/22 orná pôda
24289/794 orná pôda
24289/795 orná pôda
24289/796 orná pôda
24289/797 orná pôda

k.ú. Rovensko

1979/1 ostatná plocha
1979/2 ostatná plocha
1983 zastavaná plocha a nádvorie
1984/1 orná pôda
1989 zastavaná plocha a nádvorie
1990/2 orná pôda
1991 ostatná plocha

k.ú. Podbranč

2116/19 orná pôda
2887/2 zastavaná plocha a nádvorie
3090/1 orná pôda
3149/1 ostatná plocha
3174 vodná plocha
3655 zastavaná plocha a nádvorie
3851/1 orná pôda
3927/1 orná pôda
3927/3 zastavaná plocha a nádvorie
3927/5 vodná plocha
3946/2 zastavaná plocha a nádvorie
4044/4 vodná plocha
4061/1 trvalý trávny porast
4061/2 trvalý trávny porast
4144 zastavaná plocha a nádvorie
4160/2 orná pôda
5356 zastavaná plocha a nádvorie
5360/1 orná pôda
5360/2 orná pôda
5360/3 orná pôda

5360/10 orná pôda
5375 zastavaná plocha a nádvorie
5385/1 ostatná plocha
5451 vodná plocha
5460/1 trvalý trávny porast
5460/2 ostatná plocha
5590/1 ostatná plocha
5609/1 trvalý trávny porast
5609/2 trvalý trávny porast
5613 zastavaná plocha a nádvorie
5618 trvalý trávny porast
5619 ostatná plocha
5645 trvalý trávny porast
5647 vodná plocha
5738 vodná plocha

k.ú. Kunov
298 zastavaná plocha a nádvorie
299/22 orná pôda
922/1 orná pôda

Pozemky registra „E“ p.č. :

k.ú. Turá Lúka
7147/502,7148/502,7149/502,9878,9879,9880,9881,9882,9883,9884,9885,9886,9887,9888,
9889,9890,9891,9892,9893,9894,9895,9898/1,9898/2,9899,10020/501,10020/503,10023,
10025,10026,10027,10028,10029,10440,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,
10478,10479,10502,10503,10504,10505,10514,10515

k.ú. Sobotište
785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795/1,795/2,796,797,798,799,800,803,805/1,
805/2,805/3,809,812,813,814,815,816,820,821,823,824,825,826/1,826/2,827,828,829/1,
829/2,830,831,832,833,834,1148,1239,1241/2,1242/1,1242/2,1242/3,1242/4,1242/5,1242/6,
1242/7,1242/8,1242/9,1242/10,1242/11,1242/12,1242/13,1242/14,1242/15,1242/16,1242/17
1242/18,1242/19,1242/20,1242/21,1242/22,1243,1288,1292/2,1293/1,1293/2,1294,1295,
1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1379/2,1400,1401,1404/1,1404/2,1405,1408,
1409,1413,1414,1416,1418,1419,1421,1422,1423,1424,1425,1427,1429,1433,1436,1437,
1440,1441,1444,1445,1448,1449,1452,1453,1456/1,1456/2,1456/3,1456/4,1457,1460,
1461,1464,1465,1468,1469,1472,1473,1476,1477/1,1477/2,1477/3

k.ú. Senica
102,103,262,263/1,263/2,264,267/2,269,270/2,283,285/2,285/3,286/16,286/17,286/19,
286/21,583,584,585,586/1,586/2,587,589,590,857,858,859/1,859/2,860/1,860/2,861/1,
861/2,862/1,863/1,864/1,866/1,866/2,866/3,866/4,868/1,869/1,870/1,871/1,871/2,872/1,
873,874,892,901,902,904,905,907,909,911/2,912/2,991/1,991/3,992/1,992/2,992/3,992/4
993/1,993/4,993/5,994/1,1000/2,1000/3,1003,1008/2,1010,1015,1017/1,1017/2,1018,
1023,1024

k.ú. Rovensko
1973/8,1973/9,1973/10,1973/39,1977,1978/21,1978/22,1978/23,1978/24,1978/42,1978/45,
1979/7,1980,1984/3,1984/4,1984/5,1984/6,1984/7,1984/8,1984/9,1984/41,1989,1990/8,
1990/9,1990/10,1990/11,1990/12,1990/13,1990/22,1990/23,1990/24,1990/25,1990/44,
1990/45,1990/46,1990/69,1990/74,1990/75,1991/1,1991/2,1993

k.ú. Podbranč
2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2876,2877,2878,2879,

2880,2881,2882,2883,2884,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,
3076,3077,3078,3079,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3091,3092,3093,3094,3095,
3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3146,3148,3171,3172,3173,3175,
3176,3177,3933,3934,3935/1,3935/2,3936,3937,3939,3940,3941,3942,3943,3944/1,3944/2,
3945,3946,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3968,3969,3970,3971,3972,3973,
3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,
4009,4010,4011,4012,4013,4014,4048,4050,4051,4052,4054,4055,4056,4057,4144,4160,
4161,4163,4164,4166,4167,4168,5365,5366,5367,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,
5383,5384/1,5384/2,5385,5386,5458,5459,5460,5461,5462,5463,5464,5585,5586,5587,
5590,5606,5607,5608,5609,5612,5617,5618,5620/1,5620/2,5621,5657,5658,5659,5660,
5661/1,5661/2,5662,5663,5664,5665,5666,5667/1,5667/2

k.ú. Kunov

1519/2,1520/1,1522,1523/2,1523/4,1523/5,1523/6,1523/7,1524/1,1524/2,1525/1,1525/2,
1526/1,1526/2,1526/3,1527/2,1527/3,1528/2,1528/3,1529/2,1529/3,1530/3,1532/2,1541,
1542,1567,1572/3,1572/4,1573/1,1573/2

navrhovateľ/stavebník-investor:

Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

projektant: Ing. Martin Ondrušek, MONDEZ, s.r.o., IČO 44114311, Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina

tak, ako je zakreslené v situácia širších vzťahov v.č. 1 v mierke 1:2000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Základné údaje charakterizujúce stavbu, technické riešenie:

SO 01-KZI, SOK

Navrhované kombinované zemné lano (Kzl) a samonosný optický kábel ďalej len (SOK) bude zrealizovaný z elektrickej stanici rozvodní ES 110/22kV SENICA v dĺžke cca 0,92 + 14,5 km, ktoré bude prechádzať cez viac katastrálnych území (tu vyššie uvedených).

Navrhovaný Kzl a SOK bude prevedený po existujúcej VN linke ozn. ZSDis, a.s. V268 a to po železobetónových podperných bodov jednoduchých a dvojitéch oceľopriehradových stožiaroch.

Zrealizuje sa výmena existujúceho výbehového zemného lana za nové kombinované zemné lano (KZL)72 vláknové priamo z Es SENICA až na 10 podperný bod v dĺžke cca 0,93 km vid' celková situácia stavby. Na tomto priehradovom stožiar sa kzl ukončí v spojovacej krabici LH-2/72-OEEB-C-072. ďalej bude pokračovať samonosný optický kábel SOK typ OFC-72G.657A1-FA-SA-S1-kN v celkovej dĺžke cca 14,5 km.

Spôsob uchytenia KZL na oceľopriehradových stožiaroch bude prevedené pomocou kotevnej alebo nosnej zostavy. Kotevná zostava bude obsahovať kotevnú špirálu, ochrannú špirálu, očnicu, paličky, krížovej a kotevnej zemniacej svorky. Nosná zostava bude obsahovať svorku nosnú s ochrannou špirálou.

Spôsob uchytenia SOK na oceľopriehradových stožiaroch a železobetónových podperných bude prevedené pomocou kotevnej alebo nosnej zostavy. bude prevedené Kotevná zostava bude obsahovať kotevnú špirálu, ochrannú špirálu, očnicu, paličky, krížová vidlica a kĺb kotevný. Nosná zostava bude obsahovať svorku nosnú s ochrannou špirálou. Pri odbočkách vedenia VN sa bude používať spojovacia krabica LH-2/72-OEEB-C-072.

Cezhraničný smartgrid projekt ACON medzi Slovenskou a Českou republikou sa nachádza na elitnom zozname kľúčových infraštruktúrnych projektov Európskej únie, označovaných ako Projekty spoločného záujmu (PCI) v oblasti inteligentných sietí. Hlavným cieľom projektu ACON je podpora integrácie trhu s elektrinou v Českej a Slovenskej republike a tiež efektívne zjednotenie správanie a aktivít užívateľov sústavy tak, aby vznikla ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava s malými stratami a s vysokou kvalitou a bezpečnosťou dodávok.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná líniová stavba:“ ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla je situovaná v extraviláne: k.ú.Senica, k.ú. Kunov, k.ú.Rovensko, k.ú. Sobotište, k.ú.Podbranč, k.ú. Turá Lúka, bude umiestnená podľa situácie širších

vzťahov v.č. 1 v mierke 1:2000 overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia.

2. Navrhovaná stavba bude v stavebnom konaní vyprojektovaná v zmysle požiaro-bezpečnostných predpisov, hygienických predpisov a príslušných STN.

3. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť také technické opatrenia, aby stavba nemala nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržanie normy STN EN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

5. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba je potrebné dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov..

6 Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov

7. Pri realizácii dodržať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

8. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

MESTO SENICA

zn: OVŽPaD/ORG/39181/2/2021 zo dňa 11.11.2021

- Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola stavebnou činnosťou spôsobená škoda na susedných pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované a obťažované prachom a nadmernou hlučnosťou susedné nehnuteľnosti.

- Stavebník zodpovedá za čistotu komunikácií a chodníkov, v prípade ich znečistenia spôsobeného vlastnou stavebnou činnosťou je povinný priebežne vykonávať čistenie komunikácie.

- V prípade poškodenia komunikácie a chodníkov vo vlastníctve a užívaní Mesta Senica je stavebník povinný túto uviesť konštrukčne do pôvodného stavu v celej šírke komunikácie a chodníka na vlastné náklady.

MESTO MYJAVA

zn: 22477/1811/2021/MY/ŽP-Ma zo dňa 06.12.2021

- Viest káble v súlade s STN 73 6005

- výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásach

- všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Odd. výstavby a životného prostredia

- investor zabezpečí zmluvy o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve Mesta Myjava

- zhotovovanie prác je potrebné realizovať vhodným spôsobom a následne vrátením do pôvodného stavu so zodpovednosťou prevedených stavebných prác po dobu 5 rokov odo dňa oznámenia o ukončení.

- pred začatím prác budú vytýčené všetky IS. Mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o. u ktorých si pred začatím prác treba požiadať o vytýčenie verejného osvetlenia

- v prípade poškodenia verejného osvetlenia je stavebník povinný oznámiť pracovníkovi odd. výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.

OBEC SOBOTIŠTE

zn: OcÚSob-187/2021 zo dňa 01.12.2021

- v prípade demontáže a výmeny závesných el. vodičov v úseku 83N-85N však žiadame, aby boli pôvodné el. vodiče nahradené vodičmi so základnou izoláciou. Dôvodom je zmenšenie vzdialenosti ochranného pásma od krajných vodičov a zníženie zásahu ochranného pásma zastavanej lokality.

Obec Rovensko

zn: 702/2021 zo dňa 16.12.2021

- nemá pripomienky.

Obecný úrad Podbranč

zn: OcÚPod 163/2021-1 zo dňa 26.11.2021

- nemá pripomienky.

- Po uskutočnení prác boli pozemky upravené do pôvodného stavu a v prípade poškodenia miestnej komunikácie žiadame o jej opravu.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 27.01.2022

S predloženým projektom za účelom v vydania územného rozhodnutia súhlasíme za podmienok nižšie uvedených podmienok:

- V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu energetiky ktoré sú vo vlastníctve ZSD.

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.

- Požiadavky na odstávky el. energie požadujeme predložiť na Tím správy energetických zariadení západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 30 dní) za účelom umožnenia zadať odstávku

- V realizačnej projektovanej dokumentácii požadujeme všetky podperné body ktoré majú narušenú statiku navrhnuť na výmenu.

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie (realizačná PD) spracovanej odborne spôsobilým projektantom požadujeme predložiť na vyjadrenie.

- Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov, ktorý je umiestnený na stránke prevádzkovateľa ZSD.

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

- Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

Správa energetických zariadení Západ T +421-/(0)34-695 3622 zn. CD 5985/2022 Pavol Gašparík, pavol.gasparik@zsdis.sk

ORANGE SLOVENSKO, a.s. zo dňa 22.11.2021

- v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti ORANGE SLOVENSKO, a.s.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 08.11.2021

- V lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

Energotel, a.s. zo dňa 03.01.2022

- V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel, a.s.

Slovak Telekom,a.s.

č.6612203458 zo dňa 02.02.2022

Vo vami vyznačenom území Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903223691

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

O2 Slovakia, s.r.o. zo dňa 5.11.2021

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.

OTNS, a.s. Bratislava

č. 5431/2021 zo dňa 20.12.2021

Podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci Profi-NETWORK Slovakia, a.s. sa nenachádza v záujmovom území.

SPP – distribúcia, a.s.

č. TD/NS/0025/2022/Mo zo dňa 24.01.2022

V záujmovom území sa nachádzajú VTL plynovody a plynárenské zariadenia, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk, (časť E-služby)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účel stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP_D,
- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo konanie podľa iných predpisov, požadujeme aby stavebník:
 - je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

Č. CS SVP OZ BA 3248/2021/2 zo dňa 13.12.2021

Trasa predmetnej stavby križuje vodohospodársky významné vodné toky Teplica a Myjava a drobné vodné toky - potok Strieborník, ľavostranný bezmenný prítok Myjavy, Priečny potok, vodný tok Kratnov, ktoré sú v správe našej organizácie. Trasa, ktorá križuje vodný tok Teplica je riešená vo výkrese č.6 v cca rkm 11,1 (medzi p.b. č.77-76), vo výkrese č.3 a č.4 v cca rkm 6,6. Trasa križujúca vodný tok Myjava je navrhnutá vo výkrese č.1 v cca rkm 63,8 a vo výkrese č.8 cca rkm 56,4. Potok Strieborník križuje navrhnutá trasa vo výkrese č. 10. Ľavostranný prítok Myjavy (medzi p.b. č. 140 a č. 141) križuje trasu vo výkrese č. 9. Priečny potok (cca rkm 0,7) križuje navrhnutá trasa vo výkrese č.3 a vodný tok Kratnov (v cca rkm 1,7) križuje riešená trasa vo výkrese č.2. K predmetnej stavbe nemáme námietky, žiadame však aby všetky prípadné nové podperné body (stožiare) boli situované mimo pobrežné pozemky vodných tokov (pobrežné pozemky vodohospodársky významných vodných tokov tvoria pozemky do 10 m od ich brehovej čiary a pobrežné pozemky drobných vodných tokov tvoria pozemky do 5 m od ich brehovej čiary). Pri výrube drevín, ktorý bude realizovaný v rámci predmetnej stavby, nie je možné vyrezanú drevnú hmotu (haluzoviny, konáre) ponechať v korytách vodných tokov a na ich pobrežných pozemkoch. Počas realizácie predmetnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov a k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Začiatok a ukončenie prác súvisiacich s križovaním vodných tokov je potrebné vopred oznámiť zástupcom našej organizácie pre predmetné úseky - potok Kratnov, Priečny potok, Teplica - Ing. Jurkovič (tel. 034/7976118), vodný tok Myjava, jeho ľavostranný bezmenný prítok a potok Strieborník - Ing. Hlaváčik (tel. 034/7976141).

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

SEMal-58-2315/2021 zo dňa 12.11.2021

S realizáciou súhlasíme, v danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

zn. OU-SE-OCDPK-2022/001035-002 zo dňa 15.02.2022

Navrhované kombinované zemné lano (KZL) s samonosným optickým káblom (SOK) zasahuje do cestného ochranného pásma pozemných komunikácií v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb.

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.

Hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách vozovky vo vzdialenosti 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy nad a pod pozemnou komunikáciou.

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. - príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povoľením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obštrukciou komunikácie. Povoľenie výnimky možno viazať na podmienky.

1. Investor stavby v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty (na všetky križovania vedenia s cestami II. a III. triedy mimo zastavané územie obce). Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky.
2. Cestný správny orgán povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov, v ktorého miestnej pôsobnosti je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka. Výnimka sa povoľuje pre každú cestu samostatne,
3. Ak si realizácia stavby vyžiada obmedzenie cestnej premávky, investor stavby najneskôr pred začatím stavby zabezpečí vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, ktorý bude predložený k vydaniu stanoviska správcovi cesty a k vydaniu záväzného stanoviska príslušnému dopravnému inšpektorátu (ODI v Senici). Návrh dočasného dopravného značenia bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhotovený podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.
4. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy na základe stanoviska správcu cesty a záväzného stanoviska ODI určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
5. Križovanie nadzemného vedenia s pozemnou komunikáciou je zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, ktoré podlieha povoleniu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Stavebník pred realizáciou križovania vedenia s cestou (min. 30 dní) požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
6. Obmedzenie cestnej premávky na pozemných komunikáciách počas realizácie stavby, žiadame navrhnúť v nevyhnutne krátkom rozsahu.
7. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na pozemných komunikáciách ich znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
8. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na pozemných komunikáciách skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky.
9. Všetky škody spôsobené na cestách II. a III. triedy v okrese Senica z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK

zn. OU-SE-OSZP-2021/012950-002 zo dňa 11.11.2021

Stavba bude realizovaná vo voľnej krajine, prevažne v prvom stupni ochrany prírody. Trasa stavby na území okresu Senica zasahuje aj do chránených území. Elektrické vedenie prechádza v k.ú. Prietrž, ponad Prírodnú pamiatku Myjava, územie v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany podľa zákona a 60 metrového ochranného pásma P? Myjavu v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany.

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na existujúcich zariadeniach takže nepríde k novému záberu poľnohospodárskeho, alebo lesného fondu. Realizáciou projektu nedôjde k novým nárokom na ochranu prírody a krajiny. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany vyššie spomínaných chránených území.

Realizáciou predmetnej stavby budú záujmy ochrany prírody a krajiny dotknuté v únosnej miere za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1. V prípade výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 prípadne ods. 7 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Upozorňujeme na § 15 ods. I písm. a) zákona v .spojení s § 14 ods. 1 písm. c) zákona - na území,

na ktorom platí tretí, štvrtý stupeň ochrany, je zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce - potrebná výnimka zo zakázaných činností vecne a miestne príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.

Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s predloženou dokumentáciou „ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla V268“ na území okrc.su Senica v k.ú. obcí Senica. Kunov, Rovensko, Sobotište a Podbranč.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH

Zn. OU-SE-OSZP-2021/012958-002 zo dňa 18.11.2021

- nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii stavby. Realizáciou vzniknú odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov., Výkopová zemina ostáva na dotknutých pozemkoch a použije sa na spätný zásyp a povrchovú úpravu výkopov a okolitého terénu. Demontovaný materiál je majetkom Západoslovenskej distribučnej a .s. a bude odvezený na príslušný prevádzkový závod, kde sa roztriedi a určí sa spôsob ďalšieho použitia resp. likvidácie prostredníctvom oprávnených organizácií.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS

Zn. OU-SE-OSZP-2021/012979-002 zo dňa 29.11.2021

- Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich podzemných zariadení a inžinierskych sietí,

- Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu,

- Nesmie prísť k poškodeniu brehov, ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodného toku, prípadne miesta , z ktorých môžu byť splavené do vodného toku

- V prípade , že pri realizácii by prišlo k narušeniu vodnej stavby, je potrebné ju uviesť do pôvodnej prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a škody nahradiť podľa platných predpisov.

- pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOV

Zn. OU-SE-OSZP-2021/012941-002 zo dňa 11.11.2021

Realizáciou stavby nepríde k zmene zdroja znečisťovania ovzdušia.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zn.6298/72791/40103/2021 zo dňa 09.11.2021

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme diaľnic a ani neprechádza pozemkami vo vlastníctve NDS.

NDS nemá námietky voči vydaniu územného konania.

Správa a údržba ciest TTSK

05561/2022/SÚCTt/2/449 zo dňa 18.01.2022

S umiestnením stavby podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

Pri vedeniach, ktoré križujú cesty II. a III. triedy požadujeme dodržať min. podjazdnú výšku min. 4,8m.

Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné pásmo cesty II/500, ktoré je 25 m od osi vozovky cesty a ciest 111/1149, 111/1150 a 111/1160, ktoré je 20m od osi vozovky cesty. Súhlasíme s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest 11/500, 111/1149 11/1150 a 111/1160 na vyššie popísanú stavbu.

V prípade použitia PDZ na cestách 11/500, 111/1149 11/1150 a 111/1160 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

Premávka na cestách 11/500, 111/1149, 11/1150 a 111/1160 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. V prípade znečistenia, resp. poškodenia komunikácie z dôvodu realizácie horeuvedených prác, žiadateľ dá komunikáciu bezprostredne po skončení do pôvodného stavu na vlastné náklady.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - údržbe zimná údržba ciest, musia byť vykonávané mimo uvedený termín. Začatie prác v dotyku s cestami v našej správe žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Senica č.tel. 0910 727 078 a strediska Sekule č.tel. 0910 737 391. Premávka na cestách nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál a ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

SC/2021/2094-2 zo dňa 15.12.2021

Predmetná stavba nezasahuje do ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe Správy ciest TSK z toho dôvodu sa k stavbe nevyjadrujeme.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

OHŽPaZ/885/5664/2022 zo dňa 10.02.2022

S návrhom na územné konanie stavby súhlasíme. Po preštudovaní materiálu (predložená projektová dokumentácia) a na základe stanovísk dotknutých RÚVZ so sídlom v Trenčíne a v Senici bolo možné prijať stanovisko tak, ako je uvedené vo výroku tohto záväzného stanoviska.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s.

PS/2022/003671 zo dňa 15.03.2022

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že cez záujmové územia prechádzajú naše nadzemné elektrické vedenia WN 220kV V280 Sokolnice - Senica a ZVN 400kV V424 Sokolnice - Križovaný, ktoré stavbou križujete v úsekoch p. b. č. 257 - 258 vedenia V280 a p. b. č. 237 - 238 vedenia V424.

V zmysle Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí:

§ 43 Ochranné pásma:

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,

c) od 110 kV do 220 kV vrátane 25 m,

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby, alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(14) Zriaďovať stavby i/ ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

K projektovej dokumentácii stavby „ACON SOK na VN 17. etapa ES Senice - Píla V268“ v k. ú. Senica, Kunov, Rovensko, Sobotište, Podbranč a Turá Lúka nemáme námietky, ale pri prácach v ochrannom pásme a pod vedením WN 220kV V280 Sokolnice - Senica a ZVN 400kV V424 Sokolnice - Križovaný žiadame dodržať ustanovenia Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov elektrického vedenia, výkopovými prácami nesmie byť porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
~ pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosťou ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn, zvn vypnúť a uzemniť, práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky 6.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a. s..
Prevádzková správa Západ, kontaktná osoba Ján Sekereš - tel. č. +421 908 935 863.
ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digitálnej forme na CD, DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia 400kV.

NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava
.330-2022/4679-2744 zo dňa 22.03.2022

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
VTIR-2022/525-2 zo dňa 21.03.2022

V predmetnej lokalite sa IS v správe spoločnosti nenachádzajú, s navrhovaným umiestnením a realizáciou stavby súhlasíme.

ELTODO SK, a.s.
Zn. 331221/Pj zo dňa 20.12.2001

- Telekomunikačné zariadenie združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a.s sa nenachádzajú v dotknutom území.

Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia
Zn. OU-SE-OKR-2022/006132-002 zo dňa 13.04.2022
Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Myjava, Odbor krízového riadenia
Zn. OU-MY-OKR-2022/000224-014 zo dňa 13.04.2022
Súhlasí bez pripomienok.

SLOVNAFT, a.s.
Zn. SN/R/2022/008196/Z, SN/R/2022/008563/Z zo dňa 04.04.2022

1. Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie uvedené body:
- (1) V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.
 - (2) V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti
 - a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,

- b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate,
- c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,
- d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,
- e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy,
- f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navrhovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.

(3) Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma podľa § 43.

2. Dochádza ku križovaniu projektovaného vedenia a nášho produktovodného vedenia (1 x potrubie DN300, ktoré sme zakreslili do prílohy situácie. Pri križovaní žiadame dodržať STN 65 0204, STN EN 50341-1. a ďalej uvedené požiadavky t.j.

2.1 Dodržať min. vzdialenosť krajných bodov stožiarov od produktovodu 15 metrov. Zemníče uzemnenia stožiarov musia byť uložené na odvrátenú stranu kolmo od potrubia.

2.2 V mieste prechodu ťažkými mechanizmami nad produktovodom musia byť uložené betónové panely s presahom 3 m od osi produktovodu.

2.3 Dodržať uhol križovania vedení min. 60°, najvýhodnejší 90°.

3. Pred zahájením stavebných, resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodného vedenia

Vyhľadanie sa uskutoční nasledovne;

3.1 Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred.

3.2 Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky. Značenie vyhladaných produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby.

3.3 Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a.s., Produktovod Kľačany.

3.4 Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných vedeniach.

3.5 Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu.

Produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie skutočností uvedených v tomto liste môže viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!

NAFTA, a.s.

Z-NAF-004754/2022 zo dňa 04.04.2022

Predmetná stavba nezasahuje do oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma. Spoločnosť nemá námietky k predloženému projektu.

HYDROMELIORACIE, štátny podnik, Bratislava

Č. 1643-2/120/2022 zo dňa 29.03.2022

Po preverení žiadosti a dostupných mapových podkladov oznamujeme, že v trase navrhovanej stavby „ACON SOK na VN 17. etapa ES Senica - Píla V268“ v k.ú. Senica, Kunov, Rovensko, Turá Lúka neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

V k.ú. Sobotište je trasa navrhovanej stavby „ACON SOK na VN 17. etapa ES Senica - Píla V268“ vedená v záujmovom území vodnej stavby „ZP Sobotište“ (evid. č. 5208 317), ktorá bola daná do užívania v roku 1994 s celkovou výmerou 145 ha. Trasa navrhovanej stavby bude križovať podzemné závlahové potrubia, vetvy „A1-2“, „A1-3-1“, neoznačenú vetvu, „A1-3“, „A1-3-2“, „A“ uvedenej vodnej stavby.

Trasa stavby v k.ú. Sobotište bude križovať krytý odvodňovací kanál „kanál krytý Diely“ (evid. č. 5208 280 005), ktorý bol vybudovaný v roku 1983 o celkovej dĺžke 0,220 km v krytom profile v rámci vodnej stavby „OP a ÚT Sobotište“.

V k.ú. Podbranč bude trasa navrhovanej stavby „ACON SOK na VN 17. etapa liS Senica - Píla V268“ križovať odvodňovací kanál „kanál Gabrielka otvorený+krvť“ (evid. Č. 5208 280 002), ktorý bol vybudovaný v roku 1983

o celkovej dĺžke 0,650 km (0,360 km v krytom profile, 0,290 km v otvorenom profile) a bude križovať odvodňovací kanál „kanál Hrby“ (evid. č. 5208 280 003), ktorý bol vybudovaný v roku 1983 o celkovej dĺžke 0,500 km v rámci vodnej stavby „OP a ÚT Sobotište“.

Zároveň Vás upozorňujeme, že na trase navrhovanej stavby „ACON SOK na VN 17. etapa ES Senica - Píla V268“ v k.ú. Sobotište a v k.ú. Podbranč sa nachádza detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

V prílohe Vám zasielame 3x situáciu v M 1 : 5 000, v M 1 : 20 000 a v M 1 : 7 500 s orientačným vyznačením záujmového územia závlah, podzemných zavlažovacích potrubí, odvodňovacích kanálov a plôch drenáže. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám na požiadanie poskytneme k nahliadnutiu, jej vytýčenie a identifikáciu kanála v teréne zabezpečí na základe objednávky zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Malacky - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, kontakt: +421 911 239 380.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie VN vzdušného vedenia so závlahovými potrubiami a odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r.1983;

- pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia (najmä v blízkosti nových stožiarov) a identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Malacky - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, kontakt:+421 911 239 380;

- pri umiestnení nových .stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 15 m od osi závlahového potrubia;

- pri umiestnení nových stožiarov dodržať ochranné pásmo min. 5 m od brehovej čiary odvodňovacích kanálov;

- dodržať najmenej voľné výšky vzdušného vedenia nad hladinou odvodňovacích kanálov a nad závlahovým potrubím v zmysle horeuvedenej STN;

- k ukončeniu prác pri osadení nových stožiarov prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác;

- v prípade poškodenia majetku štátu - podzemných závlahových potrubí, odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane zákresu závlahových potrubí a odvodňovacích kanálov do situácie.

eustream, a.s.

Č. GIS a ITiS 27/2022 zo dňa 25.03.2022

Podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Slovenský pozemkový fond

Č. SPFS 72104/2002/240, SPFZ180268/2022 zo dňa 25.10.2022

SPF, Centum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na pozemkoch SR SPF podľa PD za podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov v SPF,

- po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli podané.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto v zastúpení SPIE Elektrovod, a. s., IČO 36863513, Prievozská 4C, 821 01 Bratislava-Ružinov podal dňa 15.02.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla, miesto stavby: k.ú.Senica, k.ú. Kunov, k.ú.Rovensko, k.ú. Sobotište, k.ú.Podbranč, k.ú. Turá Lúka.

Dňa 11.03.2022 (úradný záznam) na Meste Trnava - odbore stavebnom a životného prostredia sa uskutočnilo stretnutie vo veci upresnenia žiadosti-podania, za prítomnosti Ing. Tomáša Bálinta za SPIE Elektrovod, a.s., bola predložená nová dokumentácia v 2 vyhotoveniach, spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Ondruškom.

Doklady boli doložené v dňoch: 11.03.2022 (úradný záznam), 04.04.2022 (z. 33801/22), 13.04.2022 (z.57882/22), 22.04.2022 (z. 70700/22), 25.05.2022 (z.78466/22 - časť stanovísk), 11.08.2022 (z. 96236/22 - stanovisko Eustream, a.s.), 25.10.2022 (z. 111641/22 -stanovisko Slovenského pozemkového fondu).

Sprievodný list č. OSaŽP/3823-41943/2022/DD zo dňa 06.04.2022, vrátane prílohy (súboru ASICE oznámenia VV č. OSaŽP/3823-36100/2022/DD) vo veci žiadosti o zverejnenie a vyvesenie verejnej vyhlášky - oznámenia o začatí konania č. OSaŽP/3823-36100/2022/DD bolo elektronickou poštou zaslané na predmetné mestá a obce:

- Mesta Senica (elektronicky prevzalo dňa:07.04.2022),
- Mesta Myjava(elektronicky prevzalo dňa:07.04.2022),
- Obec Rovensko (elektronicky prevzalo dňa:07.04.2022),
- Obec Podbranč (elektronicky prevzalo dňa:07.04.2022).
- Obec Sobotište(elektronicky prevzalo dňa:07.04.2022).

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou č. OSaŽP/3823-36100/2022/DD zo dňa 06.04.2022, z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona, ktorá bola vyvesená: na úradnej tabuli Mesta Senica v termíne od 07.04.2022 do 22.04.2022, na úradnej tabuli Mesta Myjava v termíne od 08.04.2022 do 25.04.2022, na úradnej tabuli Obec Rovensko v termíne od 08.04.2022 do 23.04.2022, na úradnej tabuli Obec Podbranč v termíne od 07.04.2022 do 22.04.2022, na úradnej tabuli Obec Sobotište v termíne od 06.06.2022 do 20.06.2022.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky v konaní neboli uplatnené, preto stavebný úrad nemusel zaujať stanovisko.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatnili stanovisko: Západoslovenská distribučná a.s., Energotel a.s., O2 Slovakia s.r.o., Orange Slovensko a.s., OTNS (za SWAN a.s.), Slovak Telekom a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., SPP – Distribúcia a.s., MESTO MYJAVA, MESTO SENICA, OBEC PODBRANČ, Obec Rovensko, OBEC SOBOTIŠTE, OÚ Senica Odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, ŠVS,ŠSOH, ŠSOO, Ministerstvo obrany SR sekcia majetku a infraštruktúry, OU Senica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Správa a údržba ciest TTSK, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, , Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská elektrizačná prenosová sústava , a.s., NASES, ELTODO SK a.s., SLOVNAFT, a.s., NAFTA a.s., Hydromeliorácie, š.p., OÚ Senica- odbor krízového riadenia, OÚ Myjava- odbor krízového riadenia, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., EUSTREAM, a.s., Slovenský pozemkový fond.

Ich pripomienky boli skoordované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Mesto Trnava vzhľadom na vyššie uvedené rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, položka č.59 zákona č.145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,00 EUR bol zaplatený dňa 24.02.2022.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stavbu, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona rozhodol, že všetkým účastníkom stavebného konania sa oznámenie o začatí konania doručilo verejnou vyhláškou. Rovnako im je verejnou vyhláškou doručované aj územné rozhodnutie v súlade s ustanovením § 42 ods.2 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, nakoľko ide o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené a zverejnené po dobu 15 dní, v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Príloha na vyvesenie:

situácia širších vzťahov v.č. 1 v mierke 1:2000

príloha:

1x projektová dokumentácia pre územné konanie (pre navrhovateľa a k spisu)

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa

SPIE Elektrovod, a. s., Prievozská 4C, 82101 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Obec Rovensko, 146, 90501 Rovensko
Obec Podbranč, 219, 90605 Podbranč
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 90501 Senica
Obec Sobotište, 11, 90605 Sobotište

Slovenský pozemkový fond (OVM), Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto
Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 91701 Trnava
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Okresný úrad Myjava, Moravská 1, 90701 Myjava
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 83107 Bratislava-Vajnory
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 2902/6, 82104 Bratislava-Staré Mesto
NAFTA a.s., Votrubova 1, 82104 Bratislava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava
ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava-Ružinov
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská cesta 29, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 82104 Bratislava
eustream, a.s., Votrubova 11A, 82109 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Okresný úrad Senica, Vajanského 24/17, 90501 Senica
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 82101 Bratislava-Ružinov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 82101 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82101 Bratislava-Ružinov
Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej Stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 82101 Bratislava-Ružinov

Doručí sa

účastníkom konania verejnou vyhláškou:

Splnomocnenec: SPIE Elektrovod, a. s., IČO 36863513, Prievozská 4C, 821 01 Bratislava-Ružinov

Účastníci: Mesto Senica, IČO 00309974, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Mesto Myjava, IČO 00309745, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Obec Sobotište, IČO 00310018, Sobotište, súp. č. 11, 906 05 Sobotište

Obec Rovensko, IČO 00309931, Rovensko, súp. č. 146, 905 01 Rovensko

Obec Podbranč, IČO 00309818, Podbranč, súp. č. 219, 906 05 Podbranč

Slovenský pozemkový fond (OVM), IČO 17335345, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť dotknuté

Na vedomie:

splnomocnenec: SPIE Elektrovod, a. s., IČO 36863513, Prievozská 4C, 821 01 Bratislava-Ružinov

projektant: MONDEZ, s.r.o., IČO 44114311, Ing. Martin Ondrušek, Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne 15 dní.

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Senica
- 2) na úradnej tabuli obce Senica
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne 15 dní.

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Myjava
- 2) na úradnej tabuli obce Myjava
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne 15 dní.

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Rovensko
- 2) na úradnej tabuli obce Rovensko
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne 15 dní.

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Sobotište
- 2) na úradnej tabuli obce Sobotište
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termíne 15 dní.

- 1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Podbranč
- 2) na úradnej tabuli obce Podbranč
- 3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Zodpovedný:

Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Ing. Iveta Miterková, vedúca odboru stavebného a životného prostredia