

MYJAVA

MPP Javorinská

3 x NA2XS(F)2Y 95RM, dl. 220m

Pôvodná linka VN324
Existujúca VN324, zemný kábel
3xNA2XS(F)2Y 240RM

Pôvodná MDS
Nová VN zemná káblová prípojka pre
TS0034-056, 3xNA2XS(F)2Y 95RM, dl. 490m

Nová MDS
Navrhované NN káblové
vývody z novej TSmds58
pre ALTcam, 6//AYKY240+120SM

Nová MDS
Navrhovaná VN zemná káblová
prípojka 3xNA2XS(F)2Y 95RM,
dl. 220m do novej TSmds58.
Vedená v kab. ryhe 50x120cm.

Pôvodná NN dis. sieť
Existujúci rozpojovací rozvádzač
PRIS8 8.10 v r.

Dokumentácia bola overená v územnom
konaní podľa územného rozhodnutia č.j.

15742003/2020/Myjava zo dňa 23.3.2023



ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE O VN SIETI:

DRUH ROZVODNEJ SIETE VN: 3F AC~ 50Hz, 22kV / IT
TROJFÁZOVÁ SÚSTAVA S NEUZEMNENÝM UZLOM TRANSFORMÁTORA
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: UMIESTNENÝM MIMO DOSAH, IZOLÁCIU, KRYTÍM
- PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI S NEPRIAMO
UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM
UZEMNENÉ PODLA STN EN 61 936-1: 2011, STN EN 50 522: 2011, STN 33 2000-5-54
PROSTREDIE: AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM6, AN1,
AP1, AQ3, AS1, AT1, AU2, BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Projektoval :		Zodpovedný projektant:				EP Servis, s.r.o. Hliníčka 14 907 01 MYJAVA 0902 709769, epgroup@next.sk	
Ing. J. LONDÁK		Ing. J. LONDÁK					
Kraj / Okres : Trenčianský / Myjava						Dátum :	09/2020
Investor stavby : EP GROUP, s.r.o., Hliníčka 14, MY						Zákazka č.:	EPS.67-2020
Názov stavby :						Stupeň PD:	PDsk, RPD
MYJAVA, MPP-rozšírenie TS pre Altcam						Profesia:	elektro
– SO.vn-VNk kab. slučka, SO.ts-TSmds58						Formát:	2 x A4
Mierka :	Obsah výkresu :					Výkres č.:	1-VN
1:720	Návrh TSmds58 s VN slučkou – celková situácia						

Pôvodná linka VN324
Existujúca VN324, zemný kábel
3xNA2XS(F)2Y 240RM

2784/14