



K o l a u d a č n é r o z h o d n u t i e

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**

IČO : 36 361 518

v zastúpení splnomocnenca :

PROENERGS s.r.o. IČO: 36 693 481

so sídlom : **K Surdoku 8434, 080 01 Prešov**

podal dňa 26.7.2023 na Mesto Myjava návrh na kolaudáciu stavby na líniovú stavbu " SA _ A1_Myjava Kopánka , TS34-11, VNK,TS,NNK " v katastrálnom území Myjava.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Myjava dňa 5.1.2022 pod č.j.: 1498/2021/165/2022/MY/SOU, právoplatné dňa 9.2.2022.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním , ktoré sa konalo dňa 18.10.2023 v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

užívanie líniovej stavby

" SA _ A1_Myjava Kopánka , TS34-11, VNK,TS,NNK "

SO 01 VN rozvody

SO 02 NN rozvody

SO 26 HDPE chránička pre optický kábel

PS 01 Transformačná stanica (*na novovytvorenom pozemku KNC parc.č. 3011/82*

na základe geometrického plánu č.82/2023 zo dňa 6.10.2023

vyhotovený autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Rastislavom Holičom)

- Demontáž jestvujúcej murovanej trafostanice TS 0034-011, VN a NN káblov na pozemku KNC parc.č. 3011/7,3011/8

na pozemkoch - **líniová stavba** (mimo zastavaného územia) v katastrálnom území **Myjava .**

Druh a účel stavby : § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice , televízne káblové rozvody

za týchto podmienok :

1. Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené závady.
2. Stavebný úrad v zmysle §82 ods. 2 stavebného zákona určuje pre užívanie stavby nasledovné podmienky :
 - a) Stavbu možno užívať len pre účel povolený týmto rozhodnutím .
 - b) Vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať v dobrom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad , aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť .
 - c) Vlastník stavby je povinný zabezpečiť pravidelné revízie zabudovaných inžinierskych rozvodov v zmysle príslušných platných predpisov.
3. Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii . Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

O d ô v o d n e n i e

Horeuvedený navrhovateľ podal dňa 26.7.2023 na Mesto Myjava návrh na kolaudáciu líniovej stavby " SA _ A1_Myjava Kopánka , TS34-11, VNK,TS,NNK " v katastrálnom území Myjava.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Myjava dňa 5.1.2022 pod č.j.: 1498/2021/165/2022/MY/SOU, právoplatné dňa 9.2.2022.

Navrhovateľ nezaplatil správny poplatok za Návrh na vydanie kolaudácie líniovej stavby " SA _A1_Myjava Kopánka , TS34-11,VNK, TS ,NNK".

Stavebný úrad vyzval navrhovateľa výzvou zo dňa 14.8.2023 pod č.: 1305/18739/2023/MY/SOU na zaplatenie správneho poplatku . Navrhovateľ správny poplatok vo výške 120 eur uhradil dňa 6.9.2023 na účet Mesta Myjava.

Stavebný úrad zvolal oznámením zo dňa 14.9.2023 pod č.: 1305/19630/2023/MY/SOU kolaudačné konanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním podľa § 80 ods.1 stavebného zákona verejnou vyhláškou. V zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upozornil v oznámení o začatí kolaudačného konania účastníkov konania ako i dotknuté orgány , že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Bolo preukázané, že stavba bola zrealizovaná s nepodstatnými zmenami a to SO 01 VN rozvody - z dôvodu opotrebovanosti a nie dobrého technického stavu pôvodného kábla vysokého napätia nebolo možné naspojkovať nový kábel vysokého napätia 3xNA2XS2Y 1x240mm² naň. Preto sa napojil na jestvujúci podporný bod(UO31/324), nachádzajúci sa na pozemku KNC parc.č. 3011/56 a predĺžil sa o 20m. Zmena je i pri zaústení tohto kábla vysokého napätia do novej kioskovej stanice a to v tom, že sa musel urobiť väčší ohyb ,aby sa kábel nepoškodil a z časti je umiestnený i na pozemku KNC parc.č. 3011/68 (pozemok chodník pri miestnej komunikácii ul. Varsíka) SO 01 VN rozvody- sú zrealizované a umiestnené na pozemkoch KNC parc.č. 3011/56, 3011/5,3011/68 v katastrálnom území Myjava , mimo zastavaného územia ;

SO 02 NN rozvody - pri vytyčovaní jestvujúcich NN rozvodov , ktoré išli do starej trafostanice sa zistilo , že tieto nie sú umiestnené tak ako sa predpokladalo pri vypracovaní projektovej dokumentácie (umiestnené vedľa seba v počte 6ks). Trasa bola zachovaná iba pri jednom kábli NN podľa projektovej dokumentácie, ďalšie káble v počte 5ks boli umiestnené o 5m nižšie , kde išli do asfaltovej komunikácie a chodníka . Preto sa trasa všetkých týchto jestvujúcich káblov upravila tak, že sú zoskupené a umiestnené vedľa chodníka miestnej komunikácie ul.Varsíka a sú napojené z novej trafostanice. NN rozvody sú umiestnené na pozemkoch KNC parc.č. 3011/76, 3011/5 v katastrálnom území Myjava, mimo zastavaného územia.

Tieto zmeny sú zakreslené v pláne skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie

skutočného vyhotovenia stavby . Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

V oznámení stavebný úrad uviedol aké doklady má navrhovateľ predložiť na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním. Nedoložil ich .Navrhovateľ ich postupne dokladal a to :

- záväzné stanovisko vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín dňa 15.11.2023 pod č.: RUVZTN/OHŽPaZ/4519/20786/2023
- vyjadrenie Okresného úradu Myjava, odbor SoŽP , úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 18.1.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000043-003 zaevidované dňa 22.1.2024 pod č.1028/2024
- geometrický plán dňa 19.1.2024 zaevidovaný pod č.: 1037/2024
- osvedčenie S2023/01951/EIC IO /EZ o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického a odborné stanovisko S2023/01951/EIC IO/EZ k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického vydané E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov

Po doložení dokladov stavebný úrad v kolaudačnom konaní pokračoval .

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie.

Ku kolaudačnému konaniu boli predložené doklady k posúdeniu kolaudovanej stavby, v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000 Z.z.

Ku stavbe v kolaudačnom konaní sa vyjadrili tieto dotknuté orgány :

- Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vyjadrenie ku kolaudácii stavby zo dňa 18.1.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000043-003
- Inšpektorát práce Trenčín , oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní zo dňa 29.9.2023 pod č.: IPTN/ IPTN-ODD VP/BEZ/2023/348-2023/18856
- RUVZ Trenčín záväzné stanovisko zo dňa 15.11.2023 pod č.: RÚVZTN/OHŽPaZ/4519/20786/2023
- Mesto Myjava , odd, výstavby a ŽP vyjadrenie v protokole z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 18.10.2023

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 62a) písm. g) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 120,00 € uhradený prevodom na účet.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava, M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava .

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta

Doručí sa :

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení splnomocnenca PROENERGS s.r.o., K Surdoku 8434, 080 01 Prešov
2. Mesto Myjava - odd. výstavby a ŽP
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
5. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. RÚVZ Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
7. ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01
8. Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠSOH, Moravská 1, 907 01 Myjava
9. Inšpektorát práce , Hodžova 36, 911 01 Trenčín

Toto kolaudačné rozhodnutie z dôvodu líniovej stavby sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 82 ods.6 stavebného zákona a v zmysle §26 ods.2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené na verejnej tabuli Mesta Myjava a webovej stránke Mesta Myjava po dobu 15 dní . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby