



S t a v e b n é p o v o l e n i e

Stavebník : **SPP - distribúcia, a.s., IČO : 35 910 739**

Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava

v zastúpení splnomocnenca :

Ing. David Mezei

bytom A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice

vedúci útvaru investícií - západ

podal dňa 18.9.2024 na Mesto Myjava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu zmena dokončenej stavby " Rekonštrukcia plynovodov Myjava , Čs.armády - SO 01 Plynovody, SO 01.1 Pripojovacie plynovody, SO 01.2 Dopyjenia OPZ,SO 01.3 Prepoje - odpoje " na pozemkoch - líniová stavba reg.KNC:

parc.č.691,644/7,551/1,468/1,3011/10,3011/15,549,548,542,540,536,535,524,520,518,470,471,473/1,475, 476/2,478/2,480,481,482,483,485,487,489,492,495,496,499,501,421,375,372,373/1,370,368,366,364,362, 360,358,356,352,354,355,219/18,219/17,219/10,336,342,343,422,423,425,426,434,436/2,443,445,451,455,4 61,462,467,421,551/24,466,465/4,465/5,464,463,460,459,457,452,448,446,440,439,437,433,430,432,428,42 9,418/1,415,409,407,399,398,390,388,382,412,411,404,405,403,401,396,394,392,386,384,379,377,349,346, 344,340,337,335,219/6,326,325,323,317,315,309,305,313,314,320,321,327,329,332,331,267,130

reg. KN-E:

parc.č.1300/1,1378/1,1251/1,1254,1277/5,1258,1277/4,1126,1125,1127/1,1127/2,1132,1133,1130,1138/1, 1142,1139,1180,1181,1186,1187,1191,1192,1198,1199,1196 v katastrálnom území Myjava , doplnenú dňa 27.12.2024 pod ev.č.24107/2024.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo a prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a takto rozhodol :

zmenu dokončenej stavby

" Rekonštrukcia plynovodov Myjava , Čs.armády "

SO 01 Plynovody

SO 01.1 Pripojovacie plynovody

SO 01.2 Dopyjenia OPZ

SO 01.3 Prepoje - odpoje

na pozemkoch - **líniová stavba**

reg.KNC:

parc.č.691,644/7,551/1,468/1,3011/10,3011/15,549,548,542,540,536,535,524,520,518,470,471,473/1,475, 476/2,478/2,480,481,482,483,485,487,489,492,495,496,499,501,421,375,372,373/1,370,368,366,364,362, 360,358,356,352,354,355,219/18,219/17,219/10,336,342,343,422,423,425,426,434,436/2,443,445,451,455,4 61,462,467,421,551/24,466,465/4,465/5,464,463,460,459,457,452,448,446,440,439,437,433,430,432,428,42 9,418/1,415,409,407,399,398,390,388,382,412,411,404,405,403,401,396,394,392,386,384,379,377,349,346, 344,340,337,335,219/6,326,325,323,317,315,309,305,313,314,320,321,327,329,332,331,267,130

reg. KN-E:

parc.č.1300/1,1378/1,1251/1,1254,1277/5,1258,1277/4,1126,1125,1127/1,1127/2,1132,1133,1130,1138/1, 1142,1139,1180,1181,1186,1187,1191,1192,1198,1199,1196 v katastrálnom území **Myjava**
sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Účelom navrhovanej stavby je nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Myjava (ul. Československej armády, ul.gen.Svobodu, ul. Bednárova, ul.Gromovova , ul. Moravská, ul. Zuzky Zgurišky , ul.Pažite, ul. Šimonovičova) s tým , že navrhovaná tlaková hladina STL plynovodov bude 100 kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného

programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Trasa rekonštruovaných plynovodov a pripojovacích plynovodov budú vedené vo verejných komunikáciach s asfaltovým povrchom, v asfaltovom chodníku, betónových plochách, dlažbe a v zeleni.

Druh a účel stavby sa nemení , je to trvalá stavba a podľa § 43a ods.3 písm.) stavebného zákona - inžinierska stavba ,dialľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu.

2. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhl. č. 374/1990 a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

4. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.

5. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

6. Stavba sa bude uskutočňovať zhotoviteľom . V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. Zhotoviteľ musí zabezpečiť odborné vedenie stavby stavbyvedúcim podľa § 44 ods.1 stavebného zákona. Prípadnú zmenu zhotoviteľa stavby stavebník v súlade s ust. § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona bezodkladne oznámi stavebnému úradu .

7. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

8. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

9. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov :

SO 01 PLYNOVODY

Vetva A, STLI plynovod PE 100 RC, d 50 dĺžky 100 m, B 1-2

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 90 bude v bode BI napojený na existujúci plynovod STLI rekonštruovaný počas roku 2010 priamym prepojom STLI d 160/ d 160.Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150. V B1 bude vysadená odbočka existujúceho STLI plynovodu

uzatvorená. Existujúci NTL plynovod z roku 1980 bude uzavretý a odpojený. Následne bude do neho vtiahnutý rekonštruovaný plynovod. V B2 bude existujúci plynovod NTL plynovod uzavretý a odpojený. V tomto bode je aj koniec obnovy km 0,1 osadením odvodušňovača .

Vetva B, STLI plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 400 m, B 3-6

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 63 bude v bode B3 napojený na existujúci plynovod STLI rekonštruovaný počas roku 2010 priamym prepojom STLI d 160/ d 160. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150. V B4 bude vysadená odbočka pomocou elektrotvarovkového redukovaného T-kusu PE d 63/32. V rámci etapizácie bude prepojený s existujúcim plynovodom PE d 32 Vetvou C. Koniec obnovy je v B 6 km 0,400 odpojením pôvodného NTL plynovodu DN 100 z roku 1980 a vysadením guľového uzáveru STLI d 63 s PE koncovkami. V rámci etapizácie bude prepojený s rekonštruovaným STLI plynovodom PE d 63 Vetvou D.

Vetva C, STLI plynovod PE 100 RC, d 32 dĺžky 030 m, B 4-5

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 32 bude v bode B4 napojený na vysadený elektrotvarovkový redukovaný T-kus PE d 63/32. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150. Koniec obnovy je v B 5 km 0,030 osadením odvodušňovača.

Vetva D, STLI plynovod PE 100 RC, d 63 dĺžky 100 in, B 6-7

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 63 bude v bode B6 napojený na vysadený celoplastový guľový uzáver STLI d 63 s PE koncovkami priamym prepojom. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 100. V B7 budú uzatvorené a odpojené pôvodné plynovody NTL DN 100 a NTL DN 150. Koniec obnovy je v B 7 km 0,100 vysadením elektrotvarovkového redukovaného T-kusu PE d 63/50 a redukcie PE STLI d63/50.

Vetva D1, STLI plynovod PE 100 RC, d 50 dĺžky 205 m, B 7-8

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 50 bude v bode B7 napojený na vysadenú redukciu PE STLI d63/50 priamym prepojom. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 100. V B 8 bude uzatvorený a odpojený pôvodný plynovod NTL DN 100. Koniec obnovy je v B 8 km 0,205 osadením odvodušňovača.

Vetva E, STLI plynovod PE 100 RC, d 50 dĺžky 250 m, B 7-9

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 50 bude v bode B7 napojený na vysadený elektrotvarovkový redukovaný T-kus PE d 63/50. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 100. V B 9 bude uzatvorený a odpojený pôvodný plynovod NTL DN 100. Koniec obnovy je v B 9 km 0,250 osadením odvodušňovača.

Vetva F, STLI plynovod PE 100 RC, d 50 dĺžky 255 m, B 10-11

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 50 bude v bode B10 napojený na existujúci plynovod STLI rekonštruovaný počas roku 2010 priamym prepojom STLI d 160/ d 160. Plynovod bude vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150. V B 11 bude uzatvorený a odpojený pôvodný plynovod NTL DN 150. Koniec obnovy je v B 11 km 0,255 osadením odvodušňovača.

Vetva G, NTL plynovod PE 100 RC, d 90 dĺžky 75 m, B 13-15

Rekonštruovaný NTL plynovod PE d 90 bude v bode B13 napojený na existujúcu URZ Myjava Moravská 14 z roku 2020. Plynovod bude čiastočne vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150, vedený v asfaltovej ceste a rastlom teréne a v mieste križovania s cestou bude plynovod vedený popod cestu bez výkopovou metódou, tzv. mikrotunelovaním. V B 14 bude rekonštruovaný plynovod vtiahnutý do pôvodného plynovodu NTL DN 150. Koniec obnovy je v B 15 km 0,075 priamym prepojom na existujúci plynovod NTL DN 100.

Vetva H, STL plynovod PE 100 RC, d 160 dĺžky 215 in, B 16-18

Rekonštruovaný STL plynovod PE d 160 bude v bode B16 napojený na existujúci STL PE plynovod dimenzie d 110 vrtaním cez uzáver. Zároveň bude uzatvorený a odpojený existujúci STL plynovod DN 150. Plynovod bude vedený v rastlom teréne, asfaltovom chodníku a v mieste križovania s cestou bude plynovod vedený popod cestu bezvýkopovou metódou, tzv. mikrotunelovaním. VB 17 bude uzatvorený a odpojený existujúci STL plynovod DN 150 a prepojený na rekonštruovaný plynovod. V B 18 bude pôvodný STL plynovod DN 150 uzatvorený a odpojený. Koniec obnovy je v B 18 km 0,215 priamym prepojom na existujúci plynovod STLI DN 150.

Výstavba nových plynovodov sa bude budovať po uliciach - úsekoch (etapizácia projektu):

1. ETAPA

Vetva A v úseku B 1-2 - vt'ahovanie

B1 - uzatvorenie plynovodu STL d 160

B2 - uzatvorenie plynovodu NTL DN 150

B1 - odpoj NTL DN 150

- B2 - odpoj NTL DN 150
B1 - osadenie plynového posúvača STL1 DN 150/ d 160
- osadenie redukcie STL 1 PE d 160/90/50
- uzatvorenie plynovodu NTL DN 150
- prepoj priamy STL1 PE d 160/160
B2 - ukončenie odvzdušňovačom

2. ETAPA

- Vetva B v úseku B 3-6 - vt'ahovanie
B4 - uzatvorenie plynovodu NTL DN 150
B6 - uzatvorenie plynovodu NTL DN 100
B3 - zaslepenie DN 100
B4-odpoj NTL DN 150
B6-odpoj NTL DN 100
B3 - uzatvorenie plynovodu STL d 160
- osadenie plynového posúvača STL1 DN 150/ d 160
- osadenie redukcie STL1 PE d 160/90/63
- prepoj priamy STL1 PE d 160/160
B4 - vysadenie elektrotvarovkového T-kusu STL1 PE d 63/32
- zaslepenie DN 150
B6 - osadenie guľového uzáveru STL1 PE d 63/63
- zaslepenie d 63
Vetva C v úseku B 4-5 - vt'ahovanie
B4 - prepoj priamy STL1 PE d 32/32
B5 - ukončenie odvzdušňovačom

3. ETAPA

- Vetva D v úseku B 6-7 - vt'ahovanie
B7 - 2 x uzatvorenie plynovodu NTL DN 100
- 2 x odpoj NTL DN 100
B6 - zaslepenie DN 100
- prepoj priamy STL1 PE d 63/63
B7 - vysadenie redukovaného elektrotvarovkového T-kusu STL1 PE d 63/50
- osadenie redukcie STL1 PE d 63/50
- 2 x zaslepenie d 50
Vetva D1 v úseku B 7-8 - vt'ahovanie
B8 - uzatvorenie plynovodu NTL DN 100
-odpoj NTL DN 100
B7 - prepoj priamy STL1 PE d 50/50
B8 - ukončenie odvzdušňovačom
Vetva E v úseku B 7-9 - vt'ahovanie
B9 - uzatvorenie plynovodu NTL DN 100
-odpoj NTL DN 100
B7 - prepoj priamy STL1 PE d 50/50
B9 - ukončenie odvzdušňovačom

4. ETAPA

- Vetva F v úseku B 10-11 - vt'ahovanie
B10 - 2 x uzatvorenie plynovodu STL1 d 110
- 2 x osadenie obtokových tvaroviek STL1 d 110
- obtok STL1 d 90
- 2 x prepoj priamy STL1 PE d 110/110
- uzavretie ventilov na URZ Myjava Moravská 3 a jej odpojenie
- zaslepenie d 110
- zaslepenie d 160
- zaslepenie DN 150
B11 - uzatvorenie plynovodu STL d 160
- osadenie plynového posúvača STL1 DN 150/ d 160
- osadenie redukcie STL1 PE d 160/90/50

- zaslepenie DN 150
- B12 - zaslepenie DN 150
 - ukončenie odvodušňovačom
- B11 - prepoj priamy STL1 PE d 160/160
- 5. ETAPA
- Vetva G v úseku B 13-15 - výkop, vŕahovanie
- B13 - uzatvorenie plynovodu stlačením NTL d 63
 - osadenie redukcie NTL PE d 90/63
 - zaslepenie d 63
- B14 - zaslepenie DN 150
- B15 - zaslepenie DN 150
 - zaslepenie DN 100
 - osadenie redukcie NTL PE d 110/90
 - osadenie prechodového kusu PE-HD/OCL DN 100/d 110
 - prepoj priamy NTL PE DN 100/100
- B13 - prepoj priamy NTL PE d 63/63

6. ETAPA

- Vetva H v úseku B 16-18- výkop
- B16 - 2 x uzatvorenie plynovodu STL1 DN 150
 - 2 x osadenie obtokových tvaroviek STL1 DN 150
 - obtok STL1 d 90
 - odpoj NTL DN 150
 - osadenie prechodového kusu PE-HD/OCL DN 150/d 160
 - prepoj priamy STL1 PE d 160/160
- B17 - vysadenie elektrotvarovkového T-kusu STL1 PE d 160/160
 - osadenie prechodového kusu PE-HD/OCL DN 150/d 160
 - 3 x uzatvorenie plynovodu STL1 DN 150
 - 3 x osadenie obtokových tvaroviek STL1 DN 150
 - obtok STL1 d 90
 - odpoj NTL DN 150
 - prepoj priamy STL1 PE d 160/160
- B18 - 2 x uzatvorenie plynovodu STL1 DN 150
 - 2 x odpoj NTL DN 150
 - 2 x uzatvorenie plynovodu STL1 d 160
 - 2 x osadenie obtokových tvaroviek STL1 d 160
 - obtok STL1 d 90
 - prepoj kolmý STL1 PE d 160/160
 - osadenie plynového posúvača STL1 DN 150/ d 160

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom.

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane: - výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu - v kategórii „KBV“ a „Maloodber“

- prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ
- v kategórii „Maloodber“
- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“
- vymiestnenie merania - osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP
- v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“.

- dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie HUP, RTP.
- dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody. Odberateľom budú doplnené do exist, skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s príslušenstvom.

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po mieste umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zváraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zváraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

	prepoj STL1 PE d 160/160
Vetva (A), Čsl. armády, B1	odpoj NTL OCL DN 150
Vetva (A), Čsl. armády, B2	odpoj NTL OCL DN 150
Vetva (B), Čsl. armády, B3	prepoj STL1 PE d 160/160
Vetva (B), Čsl. armády, B4	odpoj NTL OCL DN 150
Vetva (B), Čsl. armády, B6	prepoj STL1 PE d 63/63
	odpoj NTL OCL DN 100
Vetva (D), Bednárova, B7	odpoj NTL OCL DN 100
	odpoj NTL OCL DN 100
Vetva (D1), Bednárova, B7	prepoj STL1 PE 50/50
Vetva (D1), Bednárova, B8	odpoj NTL OCL DN 100
Vetva (E), Bednárova, B7	prepoj STL1 PE 50/50
Vetva (E), Bednárova, B9	odpoj NTL OCL DN 100
gen. Svobodu, B10	prepoj STL1 PE 110/110
	prepoj STL1 PE 110/110
Vetva (F), gen. Svobodu, B11	prepoj STL1 PE 160/160
Vetva (G), Čsl. armády, B13	prepoj NTL PE 63/63

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.

11. Stavebník je povinný počas stavebných prác na stavbe zabezpečiť bezpečný prístup k nehnuteľnostiam.

12. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických noriem

13. Stavebník je povinný oznámiť vlastníkom nehnuteľností začatie stavebných prác na stavebnom objekte -
SO 01.2 Dopojenia OPZ

14. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

15. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

16. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník.

17. Stavebník je povinný, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

18. Stavenisko musí byť označené s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

19. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením.

20. Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce.

21. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu.

22. Stavenisko musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce.

23. Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

24. Stavebník musí dbať aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu miestnych ciest.

25. Po ukončení stavby v zmysle § 79 stavebného zákona podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

26. Podmienky dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia územia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vyjadrenie zo dňa 8.7.2024 pod č.: OU-NM-OCDPK-2024011296-002

S predmetnou stavbou tunajší správny orgán súhlasí za podmienky, že :

- križovanie cesty č.II/499 a II/581 bude prevedené pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky, kolmo na os cesty a v minimálnej hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky.

- stavebník min. 14 dní pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku a použitie dočasného dopravného značenia na ceste č.II/581 a II/499 v meste Myjava. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie Správy ciest TSK Trenčín a OR PZ ODI Novom meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom dočasného dopravného značenia vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín vyjadrenie zo dňa 5.8.2024 pod č.:TSK/2024/08045-2

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II.a III. triedy cez obec, podľa §3d ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s realizáciou za nasledovných podmienok:

- križovanie cesty II/581, II/499(vťahovaním) s jednotlivými vetvami plynovodu bude realizované riadením pretláčaním, vťahovaním kolmo na os vozovky popod cestnú komunikáciu II/581 a II/499 v min. hĺbke 1,2m. Pracovné jamy, budú umiestnené za miestnym chodníkom. Pracovné, štartovacie jamy budú zriadené mimo cestné teleso, za miestnym chodníkom. K stavebným prácam žiadame prizvať zástupcu SC TSK, cestmajstertvo Myjava-p. Miroslav Michna tel.0903 769 045; ostatné stavebné práce budú realizované bez zásahu do cestného telesa cesty II/581,II/499 ;

- v rámci vetvy H, ulica Pažite, rekonštrukcia plynovodu bude realizovaná v miestnom chodníku, respektíve za miestnym chodníkom, pozdĺž cesty II/581. Realizáciou nedôjde k poškodeniu cesty II/581.

- stavebníka upozorňujeme, že v roku 2023 bola realizovaná rekonštrukcia cesty II/581 v meste Myjava

spolufinancovaná zo zdrojov EÚ , kedy udržateľnosť dotknutého projektu je 5 rokov. Na základe uvedeného Vás žiadame vykonať realizáciu dotknutej stavby " Rekonštrukcia plynovodov Myjava, Čsl.armády " bez zásahu do konštrukcie vozovky cesty II/581 a II/499.

- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál (zemina, stavebný materiál,...) v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty II/581 a II/499.
- počas stavebných prác žiadame stavebníka , zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty II/581. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom okamžite na vlastné náklady.
- po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty.
- uložením dotknutého vedenia do cestného telesa cesty II/581, II/499 nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č.II/581,II/499 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku.
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest TSK.
- dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie Správa ciest TSK.
- do 60 dní od ukončenia stavby, respektíve do vydania kolaudačného rozhodnutia na dotknutú stavbu, stavebník predloží na tunajší úrad geometrický plán porealizačného zamerania predmetného stavebného objektu k majetkoprávnemu vysporiadaniu dotknutého pozemku parcely CKN č.644/7 k.ú.Myjava zapísanej na LV č.5206, ktorým vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr.Stanislav Svatík, email: stanislav .svatik@tsk.sk, tel. kntakt 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovať pred vypracovaním geometrického plánu porealizačného zamerania.
- v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach(cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, o použitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení počas realizácie stavebných prác a o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať zástupcu správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku a kontrolu zrealizovaných prác a zápisnične uviesť písomne do protokolu. V prípade, že počas obhliadky zistí, že vplyvom rekonštrukcie , výstavby plynovodov došlo k poškodeniu cestného telesa a príslušných zariadení je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom čase.
- stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby.
- ak sa po realizácii preukáže , že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, nedostatočné rozhl'adové pomery, prípadne iné nedostatky , investor stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti , ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie,čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 9.7.2024 pod č.: Z-PUSR-055944/2024,S-PUSR-013658/2024

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác) .
2. Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia , resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý deň po jeho nájdení . Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou , najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety , je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom

archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie .

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 19746 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. vyjadrenie zo dňa 2.8.2024 pod č.: 6612421650

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. a zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č.452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3).
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 651 12211
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- 15.Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje). Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava stanovisko zo dňa 27.8.2024

- v záujmovom území sa nachádzajú nadzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN(do35kV) a NN(do 1kV) a podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu NN(do1kV), ktoré sú v správe ZSD;Žiadame preto rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. V prípade potreby preložky tohto zariadenia postupovať v zmysle § 45 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

- o informatívny zákres energetických zariadení je možné požiadať cez webovú aplikáciu Geoportálu

- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1(služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriky Západoslovenská distribučná a.s.).

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

- zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN,VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných kábových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

- v prípade vykonávania činnosti v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky , ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná a.s.P.O.BOX 292,810 00 Bratislava 1(služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná a.s.)

Všeobecné podmienky :

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti ,ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a /alebo pred začatím vykonávania iných činností je zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike , Vyhlášky č.508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských , tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,
- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly,bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie stavby,

Technické podmienky:

- pri realizácii križovania aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez realizácie kontrolných sond(horizontálne vŕtanie , pretláčanie , riadené ako aj neriadené mikrotunelovanie a podobné technológie či postupy) je stavebník povinný zabezpečiť súhlas SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie.
- pred realizáciou pretláčania je stavebník povinný zabezpečiť označenie a prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ,značka,iný vhodný spôsob) tak, aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené napr. parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod.
- realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne zariadenie , ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre takýto postup , pričom pri pretláčaní je potrebné klásť osobitný dôraz na predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný zabezpečiť ,aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe ,resp.aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu , prípadnému poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D , vrátane poškodenia izolácie potrubia,musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržania tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života , zdravia a majetku verejnosti.
- stavebník je povinný zabezpečiť,aby prepojovacie práce(ostrý prepaj) medzi existujúcim distribučným

plynovodom a budovaním distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis.
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

SATRO s.r.o., Bratislava stanovisko k stavbe zo dňa 5.8.2024 pod č.: 278/2024

K predmetnej stavbe dávame súhlasné stanovisko, v okolí sa nachádzajú optické siete v správe spoločnosti SATRO s.r.o. Týmto žiadame objednávateľa pred samotným zahájením prác o ich vytýčenie. Kontakt p.Hyll Juraj 0905 575 564. Vyznačenie si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi.

Ďalej je objednávateľ povinný:

- preukazateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou trasou
- dodržiavať priestorové normy, pri výkope v ochrannom pásme našich sietí nepoužívať strojové mechanizmy
- v prípade odkrytia podzemných sietí, tieto zabezpečiť proti previsu a poškodeniu
- v prípade nutnosti prekládky časti sietí je tak možné urobiť po vzájomnej dohode, pričom všetky náklady s tým spojené idú na ťarchu objednávateľa

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Mesto Myjava stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 31.7.2024 pod č.:1375/2024/MY/ŽP-3

Mesto súhlasí za dodržania nižšie uvedených podmienok :

Mesto Myjava požaduje:

Písomný záväzok: Žiadateľ sa týmto, v zmysle § 20 odstavec 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách zaväzuje, že po dobu 60 mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác na miestnej komunikácii I.-IV. triedy (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Dodržanie technologického postupu pri realizácii rozkopávkových prác:

a/ Rozkopávka na cestách

Pri realizácii rozkopávkových prác na cestách je nutné dodržiavať nasledovné technologické postupy:

1. Prekážky v cestnej a pešej premávke označiť podľa ustanovenia § 43 zákona č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení neskorších zákonov. V prípade, že bol pre potreby zvláštneho užívania schválený Projekt organizácie dopravy, je žiadateľ povinný ho v plnom rozsahu dodržiavať. Na chodníku zabezpečiť bezpečnosť chodcov počas celej doby výkopových prác prekryvaním výkopu, po ukončení prác výkop prekryť a ohradiť reflexnou páskou alebo pevnou zábranou.
2. Žiadateľ má povinnosť vykonať rozkopávku podľa „Technologických postupov pri realizácii výkopových prác“, ak rozhodnutím nie sú upravené inak.
3. Okraje rozkopávky pri cestách musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov. Búracie a výkopové práce je nutné vykonávať podľa platných technických noriem s dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov. Zásypy prevedené vhodnými materiálmi a zhutnené taktiež podľa platných technických noriem, pri cestách s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min. 0,25 m, pri asfaltových chodníkoch s presahom asfaltového povrchu vrátane podkladového betónu min 0,15 m na každú stranu výkopu. Všetky spoje na vozovkách aj chodníkoch medzi starým a novým asfaltom je potrebné zalíť asfaltovou zálievkou alebo opatriť bitúmenovou páskou.

4. Stromy, stĺpy, fasády stavieb, inžinierske siete (ďalej len IS) a pod., musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením stavebnými mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.
5. Vybúrané hmoty a materiály z výkopu (asfalt, betón) uložiť do veľkokapacitného kontajneru (ďalej len VKK) a po odstránení poruchy ihneď bez meškania odviezť na certifikátom povolenú skládku.
6. Na zásyp výkopovej ryhy použiť výlučne štrkopiesok v postupných vrstvách, v maximálnej hrúbke 200 mm za stáleho postupného zhutňovania.
7. V prípadoch, keď sa v chodníku alebo v ceste nenachádza pod asfaltovým povrchom podkladový betón, tak spätná úprava bude realizovaná v pôvodnom konštrukčnom zložení, tzn. bez podkladového betónu. Hrúbku podkladovej vrstvy betónu je žiadateľ povinný prispôsobiť pôvodnej hrúbke podkladového betónu cesty alebo chodníka.
8. Vývody inžinierskych sietí (IS) správne výškovo osadiť!
9. Pred pokládkou krycej vrstvy betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.
10. Povrchová asfaltová vrstva sa po vyrovnaní do nivelety musí zhutniť vibračnou doskou alebo ubíjačkou pri menších plochách, pri väčších plochách hydraulickým dvojnápravovým hladkým cestárskym valcom.
11. Všetky rozkopávky na cestách musia byť riadne označené podľa schváleného projektu organizácie dopravy (ďalej len POD) prenosným dopravným značením určeným komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení a bezpečnostnými zábranami (alebo opáskované). Rozkopávky trvajúce viac ako dva týždne musia byť navyše označené tabuľou s uvedením realizačnej firmy, investora, stavebného dozoru (vrátane názvu a sídla firmy, mena a telefonického kontaktu zodpovedného pracovníka) a s uvedením dátumu začatia a ukončenia rozkopávkových prác. O rozkopávke, uzávierke, odklone a obchádzke je realizačná firma povinná informovať majiteľov všetkých dotknutých parciel, bytových a rodinných domov najneskôr tri dni pred začatím prác oznamom na bránach alebo do poštových schránok.

Taktiež je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

- pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky do 4,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku vozovky,
- pri pozdĺžnych rozkopávkach vozoviek s asfaltovým povrchom šírky nad 4,00 m je potrebné položiť nový asfaltový povrch na šírku jedného jazdného pruhu,
- pri priečnych rozkopávkach vozoviek je potrebné dodržať všetky podmienky bodu a),
- pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky do 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch na celú šírku chodníka, pri chodníkoch s asfaltovým povrchom šírky nad 3,00 m vrátane je potrebné položiť nový asfaltový povrch 0,15 m na všetky strany od hrany ryhy výkopu,
- pri chodníkoch s povrchom zo zámkovej alebo inej dlažby musia byť podkladové vrstvy min. 0,15 m od hrany ryhy výkopu na všetky strany.
- Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm

b/ Rozkopávka v zeleni

Existujúcu zeleň je žiadateľ povinný chrániť v zmysle STN 83 7010 „Ochrana prírody“ a v zmysle vyhlášky MŽPSR č. 170/2021 Z.z. je zakázané, zhutňovať pôdu v koreňovom priestore, umiestňovať v koreňovom priestore chemické a iné látky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie dreviny. Výkopové práce, ktoré sa budú vykonávať v menšej vzdialenosti ako 2,5 m od kmeňa stromu sa budú vykonávať ručne, pričom sa nesmú porušiť korene hrubšie ako 3 cm. Koruny stromov sa budú chrániť vyviazaným, kmeň stromu debnením.

Po realizácii stavby budú všetky zatrávnené povrchy prekyprené, zbavené kameňov, vysiate trávovým osivom a zavalcované. Po ukončení prác prevezme zodpovedný pracovník všetky povrchy na základy obhliadky s investorom.

- Mesto požaduje pri realizácii prizvať pracovníka Oddelenia výstavby a životného prostredia na každý kontrolný deň.
- Stavebník si min. 14 dní pred zahájením prác požiada Mesto Myjava o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia na uzávierku spolu s projektom prenosného dopravného značenia s uvedením termínu prác, zodpovednej osoby, kontaktom a telefónnym číslom na túto osobu, spolu s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom.
- Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred

začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.

- V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.

- Vzniknuté odpady počas realizácie stavby je investor povinný zhonodniť, resp. zneškodniť v zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a v súlade s platným VZN č. 1/2016 Mesta Myjava.

- K dotknutým pozemkom je potrebné doriešiť majetkové vzťahy s Mestom Myjava- Oddelenie majetku.

Mesto Myjava-oddelenie výstavby a životného prostredia súhlasí so stavbou za predpokladu, že budú rešpektované hore uvedené podmienky a skutočnosti.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. , Bratislava vyjadrenie zo dňa 20.8.2024 pod č.:025554/2024/JL

Ku stavbe: „Rekonštrukcia plynovodov Myjava, Čsl.armády“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Zelenák 0902 960 717) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Procházka 0903 219 360, p. Vician 0903 722 751)

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti , pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru , umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia , alebo vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii ,alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty , umiestňovať skládky , vykonávať terénne úprava a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne , v otvorenom výkope.Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií,armatúry, poklapy ,šachty , signalizačné zariadenia, prenosy , jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DOV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

9. . Pri zasahovaní do terénu , vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú , povinný na svoje náklady bezokladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie , prípadne prevádzkovateľa.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie zo dňa 16.7.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000812-002

- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva

zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi listkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

- V prípade vzniku aj iných druhov odpadov pôvodca odpadov vykkladuje tunajšiemu správnenému orgánu ich zhodnotenie resp. zneškodnenie.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinnosti držiteľa odpadov podľa §14 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods.2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

- pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii plniť povinnosti v zmysle § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zabezpečiť spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie;

- Na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona o odpadoch vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nakladá s nebezpečným odpadom musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- Ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - u) zákona o odpadoch, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. I písm. u) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy súhlas podľa § 27 ods.1 písm.a) vodného zákona zo dňa 4.12.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/001140-002
Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:

1. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.

2. Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.

3. Podľa § 20 ods. 6 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami je v inundačnom území zakázané vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne.
4. Križovanie s vodným tokom vykonať podľa výkresu číslo X: Križovanie krytého potoka (06/2024), ktorý vypracovala Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier.
5. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
6. Podmienky zo stanoviska SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod číslo: SVP 14552/2024/4 zo dňa 27.9.2024:

- Križovanie plynovodu s krytým profilom bezmenného ľavostranného prítoku Myjavymusí byť zrealizované a následne prevádzkované tak, aby nespôsobilo statické a mechanické poškodenie tohto existujúceho krytého profilu.

- K realizácii križovania plynovodu s vodným tokom a ku všetkým zemným prácam v blízkosti krytého profilu (do vzdialenosti 5m od vonkajšej hrany krytého profilu) žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie (Prevádzkové stredisko Malacky - Ing. Hlávačik mobil 0911 300 291), ktorý na základe obhliadky v teréne posúdi vykonanú realizáciu a dodržanie našich podmienok.

- po ukončení prác žiadame pre služobné účely odovzdať našej organizácii výsledky porealizačného geodetického zamerania križovania predmetnej stavby s krytým profilom bezmenného ľavostranného prítoku Myjava (polohové, výškové vo výšk. systéme Bpv vo formáte dwg,dgn), z ktorého bude zrejmá poloha uloženia plynovodu voči vonkajšej hrane krytého profilu vodného toku.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona považuje za záväzné stanovisko.

Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitých predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu podľa §27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona.

27. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky ani pripomienky

V zmysle § 67 ods.1 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Horeuvedený stavebník podal dňa 18.9.2024 na Mesto Myjava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu zmena dokončenej stavby " Rekonštrukcia plynovodov Myjava , Čs.armády - SO 01 Plynovody, SO 01.1 Pripojovacie plynovody, SO 01.2 Dopolnenia OPZ,SO 01.3 Prepoje - odpoje " na pozemkoch - líniová stavba

reg.KNC:

parc.č.691,644/7,551/1,468/1,3011/10,3011/15,549,548,542,540,536,535,524,520,518,470,471,473/1,475, 476/2,478/2,480,481,482,483,485,487,489,492,495,496,499,501,421,375,372,373/1,370,368,366,364,362, 360,358,356,352,354,355,219/18,219/17,219/10,336,342,343,422,423,425,426,434,436/2,443,445,451,455,4 61,462,467,421,551/24,466,465/4,465/5,464,463,460,459,457,452,448,446,440,439,437,433,430,432,428,42 9,418/1,415,409,407,399,398,390,388,382,412,411,404,405,403,401,396,394,392,386,384,379,377,349,346, 344,340,337,335,219/6,326,325,323,317,315,309,305,313,314,320,321,327,329,332,331,267,130

reg. KN-E:

parc.č.1300/1,1378/1,1251/1,1254,1277/5,1258,1277/4,1126,1125,1127/1,1127/2,1132,1133,1130,1138/1, 1142,1139,1180,1181,1186,1187,1191,1192,1198,1199,1196 v katastrálnom území Myjava , doplnenú dňa 27.12.2024 pod ev.č.24107/2024.

Stavebný úrad dňa 10.2.2025 pod č.j.: 1602/2024/2188/MY/SOU oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10.2.2025.

V oznámení stavebný úrad viedol , že účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky resp. pripomienky

najneskôr na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne . V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány . V stanovenej lehote neboli od účastníkov konania podané žiadne námietky ani pripomienky .

Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona " Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa , že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Na rekonštrukciu plynovodov v jestvujúcich trasách sa vlastníctvo posudzovalo v zmysle ustanovenia § 22 ods.1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe , rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) , z ktorého vyplýva , že právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach . Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods.5 zákona č.79/1957 Zb. o výrobe , rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku) , pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh . Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov .

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia územia , ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov nie sú záporné ani protichodné a sú to :

- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o ŽP , stanovisko zo dňa 23.10.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000821-002
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH vyjadrenie zo dňa 16.7.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000812-002
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS , vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre vydanie stavebného povolenia zo dňa 5.9.2024 pod č.: OU-MY-OSZP-2024/000830-002 a súhlas podľa § 27 ods.1 písm.a) vodného zákona zo dňa 4.12.2024 pod č.:OU-MY-OSZP-2024/001140-002
- SC TSK Trenčín vyjadrenie zo dňa 8.7.2024 pod č.: SC/2024/1082-2
- Trenčiansky samosprávny kraj , Trenčín vyjadrenie zo dňa 5.8.2024 pod č.: TSK/2024/08045-2
- SPP-distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia zo dňa 13.8.2024 pod č.:TD/PS/0263/2024/Ga
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom stanovisko zo dňa 15.7.2024 pod č.: ORHZ-NM1-2024/000419-002
- RÚVZ Trenčín stanovisko zo dňa 8.7.2024 pod č.: RÚVZTN/OHŽPaZ/3370/12412/2024
- Slovak Telekom a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 2.8.2024 pod č.: 6612421650
- BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.8.2024 pod č. 025554/2024/JL
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie zo dňa 8.7.2024 pod zn. OU-NM-OCDPK-2024/011296-002
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava - stanovisko zo dňa 13.8.2024 pod č. SEMaI-EL13/2-9-811/2024
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín - záväzné stanovisko zo dňa 9.7.2024 pod zn. Z-PUSR-055944/2024, S-PUSR-013658/2024
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, stanovisko zo dňa 29.7.2024 č.: SVP 14552/2024/2
- Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, stanovisko zo dňa 27.8.2024
- MICHLOVSKÝ spol.s r.o., Piešťany - ORANGE SLOVENSKO a.s, vyjadrenie zo dňa 12.8.2024 pod č.: BA-3099/2024
- Ministerstvo vnútra SR , odbor telekomunikácií odpoveď zo dňa 8.8.2024 pod č.: SITB-OT4-2024/001178-152
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia , stanovisko zo dňa 4.7.2024 pod č.: OU-MY-OKR-2024/000297-038
- TUV SUD Slovakia s.r.o., Bratislava , odborné stanovisko , ev.č. 7165059207/20/24/GT/OS/R zo dňa 16.8.2024
- SATRO s.r.o., Bratislava stanovisko zo dňa 5.8.2024 pod č.:278/2024
- Mesto Myjava , stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 31.7.2024 pod č.: 1375/2024/MY/ŽP-3

- ELTODO SK a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 2.8.2024 pod č.:050824/PJ
- energotel a.s., Bratislava zo dňa 12.8.2024
- FibreNet s.r.o., Trhová Hradská vyjadrenie zo dňa 2.8.2024
- SUPTEL s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 16.8.2024 pod č.:243/2024
- NASES, Bratislava , vyjadrenie zo dňa 23.9.2024 pod č.:330-2024/5719-11713
- OTNS a.s., Bratislava , vyjadrenie zo dňa 13.8.2024
- SEPS a.s. Bratislava stanovisko zo dňa 5.8.2024 pod č.: PS/2024/009080
- TRANSPETROL a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 9.8.2024 pod zn.: 005681/2024
- SITEL s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 5.8.2024 pod č.: 240802-1674
- Slovanet a.s., Bratislava , vyjadrenie zo dňa 8.8.2024
- Turk Telekom International SK s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 5.8.2024
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava zo dňa 2.8.2024 pod č.:1649/2024
- VALDE s.r.o. Bratislava vyjadrenie zo dňa 5.8.2024
- VEOLIA Energia Slovensko a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 6.8.2024 pod č.: VES/SP/24/513
- VNET, Bratislava zo dňa 14.8.2024
- Cetin Network s.r.o. vyjadrenie zo dňa 2.8.2024
- eustream a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 6.8.2024

Ich stanoviská boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. g) sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 400,00 € prevodom na účet .

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubomír Halabrin
primátor mesta

Príloha pre stavebníka :

1 x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

1. SPP - distribúcia, a.s., Plátenícka 19013/2, 821 09 Bratislava v zastúpení splnomocnenca
Ing. Davida Mezeia, A.Behúnka 16, 900 81 Šenkvice
2. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
4. Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ŠVS, úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, Moravská 1,
907 01 Myjava
5. Okresný úrad Myjava , odbor krízového riadenia, Moravská 1, 907 01 Myjava
6. TSK , K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Mesto Myjava - odd. výstavby a ŽP
- orgán územného plánovania
8. ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 ,817 62 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja ,OZ, Martinská 49, 821 05
Bratislava
13. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods.2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a na webovej stránke mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

